7/440 -3-

319

T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

3.9.1999

SAYI : B 14.0.BHİ 01-277
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

İLGİ : 18.8.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/440-1532/4045-1579 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet KARAVAR'ın, "Şanlıurfa ilinde korsan tüp dolum tesislerine karşı alınacak tedbirlere" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/440) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı

EK : 2 sayfa önerge cevabı

DAĞITIM :

Gereği :

T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

320

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ AHMET KARAVAR'IN YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

1) Tüketicilerin can ve mal güvenliklerini yakından ilgilendiren Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüp denetimleri, Bakanlığımızca yayımlanan 90/44-45 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Tüketicilerin Uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ" ve bu Tebliğ'in bazı maddelerinin değiştirilmesine dair TRKGM-97/112-113 sayılı Tebliğ ile zorunlu uygulamada bulunan standardlar çerçevesinde ani, şikayete bağlı ve periyodik olarak yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde standardına aykırılık tespit edilmesi halinde, 1705 sayılı "Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması hakkında Kanun" , 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tahsis edilen gaz miktarlarında kesintiye gidilmesi çerçevesinde gerekli Yasal işlemler yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, TS 5306 "Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri" standardının 2.1 periyodik kontrol süreleri başlığı altında, "LPG tüplerinin tamamı imalat veya son periyodik muayene tarihinden itibaren her 10 yılda bir periyodik kontrolleri yapılır. Kaza geçiren ve tamir gören tüpler, periyodik muayene süresini beklemeden yeniden muayene veya denemeye tabi tutulur ve raporu düzenlenir. Periyodik kontroller madde 2.2 ve 2.3'e göre muayeneye tabii tutulmak üzere TS 1449'da belirtilen kurallar çerçevesinde tüp sahibi dağıtım şirketleri tarafından ayrılıp, madde 2.3'de belirtilen esaslar dahilinde hazırlanır ve ilgili Bakanlığın tebliğlerine göre işlem yapılır" denilmektedir.

Bu bağlamda, ömrünü tamamlamış tüpün korsan tüp anlamına gelmeyeceği, korsan tüp teriminden TS 55 standardına aykırı, yani,

- TS 55 standardının işareti ile numarası,
- tüp sahibi firmanın tescilli markası veya kısa adı,
- tüpün sahibi firmaya ait seri numarası
- tüpün imal tarihi
- imalatçı firmanın tescilli markası veya kısa adı

gibi bilgilerin mevcut olmadığı tüplerin anlaşılmasının gerektiği bilinmelidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi bu nitelikleri taşımayan tüpler tespit edildiği takdirde gerekli Yasal işlemler yapılmaktadır.

2) Mevcut kayıtlarımızın incelenmesinde Şanlıurfa ilinde Gapgaz, Yenigüneygaz ve BP gaz dolum tesisleri bulunmaktadır. Söz konusu dolum tesislerinde Genel Müdürlüğümüz Kontrolörlerince 28.06.1999 tarihinde yapılan denetim sırasında standarda aykırı bir durum tespit edilememiştir.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 1999 yılı içerisinde 3 dolum tesisi 21 defa, bayiler 256 defa denetlenerek 5239 LPG tüpü denetlenmiş olup, denetlenen bu tüplerden standardına aykırı bulunanlara ait döküm aşağıya çıkarılmıştır.

1998 YILI			1999 YILI		
2 KG	12 KG	TOPLAM	2 KG	12 KG	TOPLAM
163	34	197	65	12	77

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza herhangi bir tüketici şikayeti ulaşmamıştır. Tarafınızda bununla ilgili bilgiler var ise Bakanlığımıza bildirilerek gerekli denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.

3) Yukarıda da belirtildiği üzere 1999 yılı içinde Şanlıurfa ilimizde 3 adet dolum tesisi ve tüm LPG bayilerinde 5239 adet LPG tüpü denetlenmiş ve standardına aykırı LPG tüpü imal eden, dolduran ve satanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Bu çerçevede, 1999 yılı içinde Türkiye genelinde 5461 firmada 2.389.484 tüp denetlenmiş, 27 firma hakkında 1705 sayılı Kanun'a göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve 5 firma için ise LPG gaz tahsisi kesintisi yapılmıştır.