7/3808 389-3-

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300 -525
Konu : Yazılı Soru Önergesi

19 NİSAN 2001

5845

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.03.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9558 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın Doç.Dr. İsmail KARAKUYU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/3808-9417 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu maddesi uyarınca cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M.Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H.Hüsamettin ÖZKAN)

7/3808 390-4

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN DOÇ.DR. İSMAİL KARAKUYU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/3808-9417 Esas No.lu)

Soru 1,2:

Botaş tarafından ihale edilen Bozüyük-Kütahya doğal gaz boru hattı, Bozüyük'ten Kütahya İnköy mevkiine kadardır.

Doğal gazın sanayi tesislerine ve şehir kullanımına ulaşabilmesi için bu hattın sonuna gereken, kullanıcı sayı ve miktarına göre büyüklüğü küçüklüğü değişen bir basınç düşürme ve dağıtım (A Tipi) istasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu istasyon olmaksızın kullanıcıların Kütahya'ya gelen doğal gazdan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

-Doğal gaz kullanımı açısından büyük önem arzeden A Tipi istasyon Kütahya'ya kurulacak mıdır?

-İstasyonun kurulması ne zaman mümkün olacaktır?

Cevap 1,2:

Artan doğal gaz talebini karşılamak ve Ülkemizde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar belli plan ve programlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Sürdürülen yatırımların tamamlanması ve yeni arz kaynaklarının devreye girmesiyle halihazırda gaz kullanan şehirlerimizin dışında başka şehirlerimizde oluşturulacak enterkonnekte iletim sistemi ile gaza kavuşturulacaktır.

Bu çerçevede BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 08.01.2001 tarihinde Sözleşmesi imzalanan 2001 yılı sonunda da tamamlanması planlanan "Bozüyük-Eskişehir Doğal Gaz Loop Boru Hattı Projesi" kapsamında 16 inç çapında 57,3 km uzunluğunda Kütahya branşmanıda yaptırılacaktır.

Ayrıca inşaası tamamlanan ve/veya devam eden Doğal Gaz Boru Hatları üzerinde bulunan sanayi bölgelerindeki potansiyel tesislerin tüketim değerlerinin belirlenmesi, bu belirlemeye istinaden dağıtım hattı hat güzergahının bölge bazında oluşturulması, ortaya çıkan boru boyu ve kapasitelere göre boru çapı ve A Tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu kapasitelerinin tesbit edilmesi için bir komisyon kurulmuştur.

Komisyon tarafından yukarıda belirtilen çalışmaların yapılmasını müteakip 2001 yılı içerisinde Kütahya İli'ndeki sanayi tesislerini de kapsayan Dağıtım Hatları ihalesine çıkılması planlanmaktadır.