7/4485 -3-
493

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-974
Konu : Yazılı Soru Önergesi

10213

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 15.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10961 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent AKARCALI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/4485-10863 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/4485 -4-
496

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT AKARCALI'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/4485-10863 Esas No'lu)

Soru 1:

Yatağan Termik Santralı baca gazı arıtma tesislerinin sık sık arızalanması karşısında ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz?

Cevap 1:

Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri işletmeye alma çalışmaları sırasında Booster Fanlarında aşırı vibrasyon olması nedeni ile üniteler devreden çıkmış olup bu sorun yüklenici L.Lentjes Bischoff (Almanya)/GÜRİŞ (TÜRKİYE) Konsorsiyumunun sorumluluğundadır ve yüklenici firma tarafından arızanın giderilmesi için gerekli inceleme ve çalışma yapılmış olup üniteler peyderpey devreye alınmaktadır. Sistemdeki arıza giderilip tesisin başarılı olarak 2 aylık deneme işletmesinin tamamlanmasından sonra Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne devri yapılabilecektir. Devir tarihinden itibaren 2 yıl süresince tesis yüklenici garantisi altındadır.

Soru 2:

Bu tesisleri imal eden ve montajını yapan yerli ve yabancı firmalar hakkında tazminat davası açmayı düşünmez misiniz?

Cevap 2:

Yatağan Termik Santralı baca gazı arıtma tesisi yüklenici Konsorsiyuma, tesisin yapımında oluşabilecek gecikmeler ile tesisin işletmeye alınmasından sonra garanti edilen performansların veya karakteristiklerin sağlanamaması durumunda uygulanabilecek cezalar sözleşme ile belirlenmiştir. Tesisteki arızanın

giderilmesinden ve tesisisin işletmeye alınmasından sonra sözleşmede yeralan cezalar ile ilgili özel hükümlerin uygulanması yoluna gidilecektir. Sözleşme şartlarına göre üçüncü şahıslara verilen zararın Konsorsiyum'dan tazmini mümkün değildir.

Soru 3:

Yatağan yöresinde bu arızalardan mağdur olmuş vatandaşlarımızın bu firmalar aleyhine tazminat davaları açmalarına ön ayak olur musunuz?

Cevap 3:

Yatağan yöresindeki mağdur vatandaşlarımızın hukuki açıdan durumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce araştırılmaktadır.