7/3162 -3-
244

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 -72
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12 [illegible]

904

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8180 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Rıza AKÇALI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/3162-8088 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/3162 -4-
245

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN RIZA AKÇALI'NIN**
**YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**
**(7/3162-8088 esas no.lu)**

**SORU 1:**

Soma ilçemizin temel ekonomik değerlerinden olan ve özelleştirme kapsamında bulunan Soma SEAŞ Termik Santralı özelleştirmenin son aşamasına geldiği bugünlerde enerji kayıpları bahane edilerek TKİ'den almakta bulunduğu kömürlerin kalori değerlerini değiştirmek istemektedir.

TKİ ile TEAŞ arasında 1985 yılında yapılan protokole göre Soma SEAŞ 1-2-3-4 üniteleri 2200 baz kalori (+ 200-100) ile çalıştırılmış olup bu baz kalori 2400 değerine çekilmek istenmektedir.

Bu gerçekleşirse TKİ'ye bağlı Soma ELİ'nin serbest piyasaya verdiği kömür miktarı %50 azalacaktır. Sanayi ve resmi kuruluşlar dışında ısınma amaçlı kömür kimseye verilemeyecektir. Soma'da kömür ticareti ile uğraşan 300'e yakın ticaret mensubu mağdur olacaktır. Soma'da bulunan 25 adet kömür paketleme tesisi kapanacak, burada çalışan yaklaşık 300 kişi işlerini kaybedecektir. Serbest piyasada nakliye işi yapan kamyoncular mağdur olacaktır.

Soma ekonomisini bu kadar derinden etkileyecek olan böyle bir neden 15 yıl boyunca dile getirilmedi de neden şimdi getiriliyor?

**CEVAP 1:**

TKİ Genel Müdürlüğü ile TEK Genel Müdürlüğü arasında 1974 yılında yapılan protokole göre sözkonusu ünite kazanları 2400 kcal/kg (orjinal), 41(%) Küle, 21(%) Rutubete (Orjinal) sahip kömürlere göre dizayn ve inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna rağmen 1985 yılında adıgeçen Genel Müdürlükler arasında tanzim edilen protokole göre santrala 2200 baz kalori (+200,-100) kcal/kg'da kömür verilmesi ve santralın bu kömürle çalıştırılması kararlaştırılmıştır.

Bu protokola göre TKİ Genel Müdürlüğü 2100 kcal/kg kaloride kömür vermesi halinde taahhüdünü yerine getirmiş olmakla beraber dizayn değerine göre 300 kcal/kg eksik kaloride kömür teslimatı gerçekleştirmiş olmaktadır.

Sözkonusu protokole göre TKİ Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve dizayn değerinden düşük kömürlerin yakılması nedeniyle 1993 tarihinden 30 Kasım 2000 tarihine kadar 1-4 ünitelerde 4.921.917.750 kWh üretim kaybı meydana gelmiştir.

1995 yılında TEAŞ Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 2200 (+200,-100) kcal/kg kömür verilmesi nedeniyle meydana gelen üretim kaybının önlenmesi için dizayn değerinde kömür verilmesi kararlaştırılmıştır.

**SORU 2:**

Soma Termik Santralını son 15 yıldır yöneten yöneticiler değişmediği halde SOMA Termik Santralının özelleştirilmesi gündeme gelince son 1 senedir bu konu üzerinde niçin ısrar edilmektedir?

**CEVAP 2:**

Sözkonusu çalışmalara geçmiş yıllarda başlanmış olup, işletmedeki santrallarımızın yönetimlerinin özelleştirilmesinin ana amaçlarından biri, üretim verimliliklerinin arttırılmasıdır.

7/3162 -6
247

**SORU 3:**

Soma Termik Santralında eksik üretilen enerjinin kaynağı acaba gerçekten kömürden mi yoksa başka sebeplerden mi?

**CEVAP 3:**

Santralda meydana gelen üretim kaybı, dizayn değerinden düşük kalitede kömür yakılmasından kaynaklanmaktadır.