

SAADET PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 04.02.2002
Sayı: 415

05 Şubat 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.



Aslan POLAT
Erzurum Milletvekili

- a) Erzurum TEAŞ İl Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 66 kV. Erzurum-Tortum Enerji İletim Hattının yapılan teknik araştırmalar neticesinde ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle bu hattın alternatifi olarak TEAŞ İl Müdürlüğünce talep edilen 154 kV. Oltu-Horasan Enerji İletim Hattının tesis edilmesi için TEİAŞ Genel Müdürlüğü İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı'nın 16.01.2002 tarih ve 37-374-917 sayılı TEİAŞ APK Daire Başkanlığı'na muhatap yazısında Erzurum İl Müdürlüğünün bu isteğine uygun görüş belirtmişlerdir.

Tortum Hidro Elektrik Santrali tarafından üretilen enerjinin sisteme aktarılması ve Oltu Trafo Merkezinde ringin tamamlanması amacıyla, 66 kV. Erzurum-Tortum E.İ Hattının işletme sakıncalarının da bulunması nedeniyle, anılan hattın (154 kV. Oltu-Horasan E.İ.H.) bir an önce tesis edilmesi ehemmiyet arz etmektedir.

- b) Ayrıca, 50 MVA kurulu gücü olan ve yaklaşık 22 MW yük çekerek 4 ilçe Merkezi (Hınıs-Tekman-Karayazı-Karaçoban) ve 250 köyün enerjisini sağlayan Hınıs Trafo Merkezi yalnızca 154 kV. Erzurum-Hınıs E.İ Hattından beslenmektedir. Adı geçen hat, ülkemizin en ağır kış şartlarının yaşandığı Palandöken Dağı'nın

zirvelerinden geçmekte olup, oldukça sık arızalanmakta, arıza aranması ve giderilmesi uzun zaman almakta, neticede saatlerce veya günlerce 4 ilçe merkezi ile birlikte 250 köy enerjisiz kalmaktadır.

Hınıs Trafo Merkezinin uzun süreli enerjisiz kalmasını önlemek için bu trafo merkezinde ring oluşturacak şekilde Erzurum – I Trafo Merkezi hariç herhangi bir komşu istasyonla 154 kV.luk hat yapılarak bağlantı kurulmalıdır.

TEAŞ Erzurum İl Müdürlüğü de en uygun alternatif hattın ise 154 kV Muş-Hınıs Enerji İletim Hattı olacağını belirtmektedirler.

- c) Enerji sektörü yatırım programında Yk. Çoruh Havzası I.Merhale inşaatları içerisinde yer alan Laleli Barajı ve HES inşaatı Çoruh Havzası Barajlarının İspir hudutları içerisinde yer alan 5 adet barajın ana gövdesini oluşturduğundan diğerlerinin yapım ve ihalesi içinde olmaz ise olmaz bir özellik taşımakta olup, geçen yıl yatırım programında 500 milyar TL olmasına rağmen ihalesi yapılmamıştı, bu yılki programda da 1 trilyon TL ödenek bulunmaktadır.

Sayın Bakan'dan yazılı olarak cevaplandırmasını istediğimiz sorularımız şunlardır;

- 1- Bölgemiz için çok önemli olan 154 kV Oltu-Horasan E.İ.H'nin bu yıl ihalesini yapmayı düşünüyor musunuz?
- 2- Hınıs Trafo Merkezinde ring oluşturacak şekilde Erzurum-I Trafo Merkezi hariç herhangi bir istasyonla 154 kV'luk hat yapılarak bağlantısını kurmayı planlıyor musunuz?
- 3- Erzurum ve İspir halkının bakanlığınızdan en büyük beklentisi olan ve 1 trilyon TL olarak ayrılmış olan Laleli Barajı ve HES yapımının ihalesini bu yıl yapmayı düşünüyor musunuz?