7/8178

T.C
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-1207 **Ankara**

Konu : Yazılı Soru Önergesi 12847 2 EYLÜL 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13.08.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16704/39485 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya AKMAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/8178-16705 esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (4 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : T.B.M.M. Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN YAHYA AKMAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/8178-16705 Esas No'lu)

SORU 1 :

Yıllardan beridir Şanlıurfa ve ilçelerinde büyük bir sorun haline gelen elektrik kesintileri ve voltaj düşüklüğü çiftçilerimizin sağlıklı sulama yapamamasına sebebiyet verdiği gibi ürün kayıbına da neden olmaktadır. Dengesiz elektrik akımı nedeniyle çiftçilerimizin sulamada kullandıkları dinamo, dalgıç, trafo, pano gibi malzemelerin zarar görmesine neden olmaktadır.

Aynı şekilde elektrik kesintileri, vatandaşlarımızın evlerinde kullandıkları elektrikli ev aletlerine de zarar vermektedir.

- Çiftçilerimizin düzenli sulama yapmasını engelleyen ve onlara maddi zarar veren elektrik kesintileri ve voltaj düşüklüğüne nasıl bir çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz ? Çiftçilerimizin sözkonusu mağduriyetlerini gidermek için şimdiye kadar hangi tedbirler alınmıştır ?

CEVAP 1 :

Bölgenin tarımsal ağırlıklı bir ekonomiye sahip olmasından dolayı tarımsal sulama ağırlıklı bir elektrik enerjisi tüketimi söz konusudur. Bölgede tarımsal sulama için gerekli olan elektrik enerjisi Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğüne ait olan Şanlıurfa İlindeki mevcut trafo merkezlerinden karşılanmaktadır. Bu merkezlerin güçleri ve yükleme durumları aşağıda verilmiştir..

Şanlıurfa İlinde mevcut trafo merkezleri, güçleri ve yüklenme durumları :

AKÇAKALE: Merkez 25+50 MVA kurulu güç'te olup yükü 79 MVA'dır. Merkezdeki kurulu gücün 100+50 MVA olacak şekilde değiştirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, Bara bölünmesi ve Fiderlerle ilgili çalışmaların da 2002 Ağustos ayı sonunda bitmesi beklenmektedir.

ÇIRPIP: Merkez 2x50 MVA kurulu güç'te olup yükü 70 MVA'dır. Merkezin kurulu gücünün 100+50 MVA olacak şekilde trafo değiştirme çalışmaları devam etmekte olup, çalışmaları 2002 Eylül ayında tamamlanacaktır.

SİVEREK: Merkez 25+50 MVA kurulu güç'te olup yükü 68 MVA'dır. Merkezdeki kurulu gücün 50+50 MVA olacak şekilde değiştirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların 2002 Eylül ayında biteceği beklenmektedir.

ŞANLIURFA TM : Merkez 50+25 MVA kurulu güç'te olup yükü 57 MVA'dır.

ŞANLIURFA 380: Merkez 250+2x50 MVA kurulu güç'te olup, 250 MVA'lık trafo 185 MVA ile 50 MVA'lık trafo ise 26.1 MVA ile yüklenmektedir. Merkeze ilave olarak konulacak 380 kV 250 MVA'lık ototrafo ile merkezin ototrafo gücü 250+250 MVA olacaktır. Çalışmaların eylül ayı içinde bitirilmesi planlanmıştır.

ŞANLIURFA ÇİM: Merkez 25+50 MVA kurulu güç'te olup yükü 47 MVA'dır.

ŞANLIURFA (OSB): Merkez 50 MVA kurulu güç'te olup yükü 32 MVA'dır.

TELHAMUT: Merkez 25 MVA kurulu güç'te olup yükü 18 MVA'dır.

VİRANŞEHİR: Merkez 2x100 MVA kurulu güç'te olup toplam yükü 130 MVA'dır.

YARDIMCI: Merkez 25+50 MVA kurulu güç'te olup toplam yükü 62 MVA'dır.

PS4-A: Merkez 154/6,3 kV 50+16 MVA gücünde olup pompaj tesislerini beslemektedir.

BİRECİK: Merkez 50+50 MVA kurulu güç'te olup yükü 55 MVA'dır.

SURUÇ: Merkez 50 MVA kurulu güç'te olup yükü 32 MVA'dır.

MOBİL: Şanlıurfa ilinde Viranşehir TM'de 25 MVA gücünde mobil trafomuz mevcut olup bu trafo 10.8 MVA ile yüklenmektedir.

Yasal ve özellikle yasal olmayan (kaçak) tarımsal sulama elektrik tesislerinin artması sonucu güç artışı meydana gelmiştir. Bu ise sulama mevsiminde mevcut trafo merkezlerinin trafolarının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. TEİAŞ Genel Müdürlüğünce sözkonusu trafo merkezlerindeki trafoların güçlerinin arttırılması, ilavelerin yapılması (Akçakale TM, Çırpıp TM, Siverek TM ve Şanlıurfa 380 TM'lerindeki ilaveler) ve kaçak kullanımın önlenmesi ile Şanlıurfa Bölgesinin 2003 yılında güç bazında talep edilen yükü karşılanacaktır.

SORU 2,3 :

- Bu konunun çözüme kavuşturulması için Hilvan İlçesine bağlı köy ve mahalle muhtarları, ilgili kurumlara müracaatta bulunarak ilçe merkezinde bir trafo merkezinin kurulması talebinde bulunmuşlardır. Hilvan ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın bu acil ihtiyaçları ne zaman yerine getirilecektir?

- Şanlıurfa ve ilçelerinde, son iki yıl içerisinde elektrik kesintileri ve voltaj düşüklüğü nedeniyle vatandaşlarımızın uğramış oldukları maddi zararın miktarı ne kadardır.?

CEVAP 2,3:

Hilvan'ın yükü 10 MVA olup, Siverek TM ve Urfa Çim TM'den beslenmektedir. Siverek TM'nin kurulu gücü 25+50 MVA'dır. Merkezin yükü 68 MVA olup, 25 MVA trafonun 50 MVA ile değiştirilme çalışmaları sürdürülmektedir. Urfa Çim TM'nin kapasitesi ise 25+50 MVA, yükü 47 MVA'dır.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması için TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalara devam edilmektedir.