

7/6125

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 569
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12 MART 2002

4295

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : TBMM Başkanlığı'nın 04.03.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13670 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/6125-13684/32525 esas no.lu yazılı soru önergesine ait bilgiler T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi uyarınca hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/6125-13684 Esas No'lu)

SORU 1 :

Bursa Merkez Yıldırım İlçesine bağlı yaklaşık 4 bin nüfuslu Fidyekızık Mahallesi'nin elektrikleri sık sık kesilmektedir. Mahallenin elektrik direkleri hala ağaçtandır. Ağaçtan yapılan direkler en küçük bir rüzgar veya benzeri doğal olayla eğilmekte, düşmekte dolayısıyla sık sık elektrik kesintilerine yol açmaktadır.

Bakanlığınıza bağlı Bursa TEDAŞ Bölge Müdürlüğü bu elektrik direklerinin yenilenmesini düşünmekte midir?

CEVAP 1:

Fidyekızık Mahallesi TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programında 01.D.05.0980/05 nolu BURSA XIV (Esenevler) projesi içerisinde yer almakta olup, Bursa'nın en fazla lodos rüzgarı alan bölgesinde bulunmaktadır. Lodos rüzgarı estiğinde, eski ve yetersiz olan elektrik şebekesinde çok sayıda Alçak Gerilim tel kopmaları şeklinde arızalar meydana gelmektedir.

Başbakanlığın 1998/24 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine göre 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan yeni işler grubu projelerinin ihale izni yetkisinin alınamaması nedeniyle anılan projenin 2001 yılında ihalesi yapılamamıştır.

BURSA XIV (Esenevler) projesinin 2001 yılı birim fiyatları ile tahmini tutarı 1.3 Trilyon TL., 2002 yılı yatırım ödeneği ise 350 Milyar TL . dir. Başbakanlıktan ihale izni alındıktan sonra 2002 yılında işin ihalesi yapılarak şebeke yeraltına alınacaktır.

SORU 2:

17 Ağustos 1999 depremi öncesinde bazı direkler değiştirilmesine rağmen, Mahallede bulunan ağaç direklerin tamamının değiştirilmemesinin sebebi nedir?

CEVAP 2 :

1999 yılında söz konusu mahallede Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesi elemanlarınca yapılan inceleme sonucu, ekonomik ömrünü dolduran ağaç direkler değiştirilmiştir. Ancak; hiçbir hasar oluşmamış, ekonomik ömrünü doldurmayan ağaç direkler değiştirilmemiştir.

SORU 3 :

Fidyekızık Mahallesi Muhtarı İsmet BÜTÜN'ün konu ile ilgili ne kadar sözlü ve yazılı başvurusu olmuştur? Bu başvurulara karşı neler yapılmış ve ne gibi cevaplar verilmiştir?

CEVAP 3 :

Fidyekızık Mahallesi Muhtarı İsmet BÜTÜN'ün konu ile ilgili 2002 yılında 1 adet dilekçesi bulunmakta olup, mahalle muhtarına Fidyekızık Mahallesi elektrik şebekesinin yenilenmesi işinin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programında teklif edildiği ancak, yatırım programındaki yeni işlerin ihale edilememesi nedeniyle ele alınamadığı, Fidyekızık Mahallesi'nin de yer aldığı Esenevler Bölgesinin 2002 yılında ihalesi yapılarak elektrik şebekesinin yenileneceği Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesi'nce ilgiliye şifahen bildirilmiştir.