7/823

ÇOK ACELE SAYILI

T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

SAYI : KDD.S.Ö.1.02/ 3483 .../07/2003
KONU : Yazılı Soru Önergesi

3 TEMMUZ 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 26.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/823-2321/8867 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde gönderilen, Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/823-2321 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ
Bakan

EKLER :
EK –1 : Görüş (1 Adet – 1 Sayfa)

7/823

YAZILI SORU ÖNERGESİ

Önerge Sahibi : **Atilla KART**
KONYA Milletvekili

Önerge Nosu : **7/823-2321**

SORU Konya/Ereğli-İvriz Grubu İçmesuyu ve Birlik Başkanı Ali İhsan Öztürk tarafından; aşağıda isimleri belirtilen köylerde içme suyu sıkıntısı olduğu, bu köylerin içme suyu şebeke hattının proje tadilatlarının yapılarak çözüme kavuşturulması yolunda Başbakanlık Makamına-Tarım ve Köyişleri Bakanlığına-Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gereğinin yapılması için başvuruda bulunulduğu öğrenilmiştir.

Buna göre; Ereğli/Yıldızlı, Sarıca, İvriz Öğretmen Okulu, Belceağaç, Ereğli Anadolu Lisesi, Yazlık Köyü, Orhaniye Köyü, Köy Hizmetleri Bakımevi, Yeni Bağlar Mahallesi, Çimencik Köyü, Armağanlı Köyü, Melicek Köyü, Karaburun Köyü, Böğecik Tren İstasyonu, Burhaniye Köyü, Alhan Köyü, Taşağıl köyü, Yalburlar Köyü, Sarıtopallı Köyü, Tatlıkuyu Köyü ve Adabağ Köylerinin;

1984-87 yıllarında yapımı tamamlanan ve yukarıda isimleri belirtilen köylerindeki içme suyu sıkıntısı ve ihtiyacı ne durumdadır? Bu köylerin bu sıkıntı ve ihtiyaçlarını gidermek anlamında; içme suyu şebeke hattının proje tadilatlarının yapılarak çözüme kavuşturulması yolunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu çalışmalar için nasıl bir takvim hazırlanmıştır? İçme suyu ihtiyacının önemi de nazara alındığında, bu çalışmaların öncelikle bitirilmesi yolunda ne gibi önlemler alınmıştır?

CEVAP Konya-Ereğli-İvriz İçmesuyu Grubu sol sahil inşaatı 1988 yılında 18 üniteye içmesuyu verecek şekilde tamamlanmıştır. Tesis henüz 15 yıllık olup ekonomik ömrünü tamamlamamıştır.

2000 yılı nüfus sayımına göre toplam insan ve hayvan ile diğer ihtiyaçlara göre yapılan içmesuyu ihtiyacı insan başına 100 litre/gün'e göre hesap edilerek, toplam ihtiyaç Q=23,24 lt/sn olarak tespit edilmiştir. Gruba tahsis edilen debi Q=35,00 lt/sn'dir. Bu debi ihtiyacı karşılamakta olup su yetersizliği söz konusu değildir ve tesis sağlıklı çalışmaktadır.

Ayrıca, bahsedilen konu 28.05.1998 ve 24.09.2002 tarihlerinde benzer şikayetler nedeniyle incelenmiş olup, debinin yeterli olduğu görülmüştür.

İçmesuyu tesislerinin 30 yıla kadar amacına uygun olarak bakım, onarım, korunması ve işletilmesi içmesuyu birliklerine ait olup, tahsis edilen içmesuyu debisi yeterlidir.