7/483

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-886
Konu : Yazılı Soru Önergesi

4 HAZİRAN 2003

8655

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 12.05.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1589 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk' in tarafıma tevcih ettiği, 7/483-1600 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
Ek 1- Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : T.B.M.M. Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/483

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TUNCAY ERCENK'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
7/483-1600 esas no'lu

Soru :

2000 yılında Antalya İli Kaş İlçesine Kepez Elektrik tarafından yaptırılan 154.000 voltluk indirici trafo inşaatı, çeşitli kurumlardan izinler alınarak başlanmış ve bir yıl önce bitirilmiştir.

Antalya bir turizm kenti olmakla birlikte aynı zamanda bir tarım kentidir. Bu trafo devreye girdiğinde; ilçe merkezine bağlı beldeler ve köylerde sulama pompalarının daha iyi çalışması sağlanacaktır.

-Bakanlığınız, bir yıldır tamamlanan bu trafonun geçici kabulünün yapılıp enerji verilme işlemi ne zaman gerçekleştirecektir?

Cevap :

Kepez Elektrik T.A.Ş. tarafından 29.11.2002 tarihinde onaylanmak üzere Bakanlığıma gönderilen 154/31,5 kV 1x25 MVA Kaş Trafo Merkezine ait tadilat projeleri incelenmiştir. Yapılan incelemede; onaylı projede belirtilen regüle trafonun tadilat projesinde değiştirildiği, tüm fiber donatılarının işlenmediği, 30 Kasım 2000 tarih 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 35-4-1 Maddesine uygun olarak hazırlanmadığı görülmüştür. Ayrıca, projeyi yapan elektrik mühendisinin imzasının ve SMM Belgesinin eksik olduğu tespit edilmiştir.

Kepez Elektrik T.A.Ş' ne Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2003 tarihli yazısı ile söz konusu eksiklikler giderildikten sonra bahse konu trafonun geçici kabulünün yapılabileceği bildirilmiştir.