7/485

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 833
Konu : Yazılı Soru Önergesi

7995

12 MAYIS 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 12.05.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-1589 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in tarafıma tevcih ettiği 7/485-1602 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları
(2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/485

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ 'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/485-1602)

Soru : 1

Yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Eryaman Bölgesinin elektrik şebekesi ve ücretlendirme ile ilgili çeşitli sorunlar bulunmaktadır.

Bölgenin elektrik alt yapısı yetersiz ve mevcut kapasiteyi kaldırmadığı için sık sık elektrik kesintisi yapılmakta kesintiler nedeniyle birçok evde beyaz eşya ve TV'lerde bozulmalar meydana gelmektedir. Kesintilerin giderilmesi için ne gibi tedbirler alınacağını açıklar mısınız?

Cevap : 1

Eryaman'ın da içinde bulunduğu Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Sincan İşletme Müdürlüğü hizmet sınırları dahilinde Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülen Ankara Metrosu 3.aşama çalışmaları nedeniyle, mevcut ENH' nın yeraltına alınması sırasında programlı elektrik kesintiler yapılmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanmış olup, zaman zaman programlı elektrik kesintileri olmaktadır.

Kötü hava koşulları sonucu ; ENH 'larında arızalar meydana gelmekte, arızanın havai hat veya yer altı kablosunda oluşması durumuna göre arıza ekiplerince en kısa sürede gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arızanın giderilmesi veya proğramlı kesintinin yapıldığı süre içinde bölgenin enerjisiz kalmaması için, Eryaman 1,2,3,4, ve 5. etapları besleyen hatlarımız ring sistemine alınmış olup, arızalı hat açılarak diğer beslenme noktalarından enerji verilmektedir. Bu durumda elektriksiz kalan bölgenin enerjisiz kalma süresi manevra süresi kadar olmaktadır.(Manevra yaklaşık 25-30 dakika arasında yapılmaktadır.)

Ayrıca, söz konusu bölgede ASKİ, DOĞALGAZ ve ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA yapılan kazı çalışmaları sırasında yer altı kablolarına hasar verilmektedir. Hasar sonucu meydana gelen kesintiler program dışı kesinti olup, bölge manevra süresince enerjisiz kalmaktadır. Meydana gelen arızalara ekiplerce anında müdahale edilmektedir.

Eryaman Toplu Konut alanının arızalardan daha az etkilenmesi için 2002 yılı içerisinde önemli ölçüde tevsiat ve düzenleme çalışmaları yapılmış olup , radyal konumda beslenen Eryaman 1,2,3,4,ve 5. etapların Sincan İM ve Saray 1.İM' den ring beslenmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, Ümitköy İM' den beslenen Elvankent DM ile Eryaman 3-4-5/DM arasında 34,5 KV XLPE yer altı kablo irtibatının montaj edilmesi ile ilgili çalışmalara Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü başlamış olup, tesisin yapılması halinde yeni bir enerji kaynağı sağlanmış olacağından, sorunlar minimum seviyeye indirilebilecektir

Soru : 2

Şehirlerde bulunan park bahçe aydınlatılması için TEDAŞ para almazken Eryaman sitelerindeki bahçe ve park aydınlatmaları için neden ücret alınmaktadır? Nedenlerini açıklar mısınız?

Bu haksız uygulamayı kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Cevap :2

Kamuya açık alanlarda bulunan PARK ve BAHÇELERDEKİ aydınlatma tüketimlerinden ücret alınmamaktadır. Ancak Eryaman 1,2,3,4 ve 5. etaplarda bulunan sitelerin ada içi özel aydınlatmaları olduğundan ve aboneli tüketim yaptıklarından, enerji bedeli alınmaktadır.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce Sincan İşletme Müdürlüğü sınırları dahilindeki Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bulunan tüm kooperatifler, özel binalar,Güzelkent Kooperatifler bölgesi, Elvankent Emlak Bankası Konutları ve diğer tüm sitelerin özel ada içi aydınlatmalarından elektrik tüketim bedeli alınmaktadır.