7/124

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-166
Konu : Yazılı Soru Önergesi

1902

-3 SUBAT 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 20.01.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/124-454/2375 sayılı yazısı.

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/124-454 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
Ek 1- Önerge Cevabı (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : T.B.M.M. Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/124-454) esas no'lu

SORU 1:

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da sık sık elektrik kesilmesi, turizm faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Yaşamakta olduğumuz ekonomik darboğazda turizm gelirlerimizin önemli bir kat daha artmakta olup, sorunun acilen çözülmesi hükümetinizce de öncelikler sıralamasında olması gerekir.

Bakanlığınızın Bodrum elektrik kesintilerinin acilen çözümü konusunda çalışmaları var mıdır?

CEVAP 1:

TEDAŞ Genel Müdürlüğü elemanları tarafından oluşturulan bir komisyon Bodrum' a giderek Trafo Merkezlerinde inceleme yapmışlar ve bu inceleme sonucunda ; Orta Gerilim Elektrik Şebekesinde, nem ve rutubetten kaynaklanan elektrik kesintilerinin kalıcı olarak çözümlenebilmesi için ' açık tesis ' olarak tesis edilen orta gerilim hücrelerinin SF 6 gazı yalıtımlı 'tam kapalı' metal muhafazalı hücreler ile değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Buna göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü stoklarında bulunan SF 6 gazı yalıtımlı 'tam kapalı' metal muhafazalı hücreler hemen tesis edilecektir. Geriye kalan sorunlu tesislerde ise, mevcut dahili tip malzemeler sökülerek yerine harici tip malzeme montajı yapılacaktır.

Ayrıca,TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı yatırım programında Bodrum Elektrik Şebekesi için 350 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

SORU 2:

Çalışmalarınız varsa ne kadar sürede tamamlamayı planlıyorsunuz?

CEVAP 2:

Hemen yapılacak işler, sistemin enerjili olması nedeniyle zorunlu elektrik kesintisinin süresine ve montajı yapacak eleman sayısına göre 2 - 3 ay sürebilecektir. 2003 Yılı Yatırım Programındaki işlerin gerçekleşme süresi ise yaklaşık bir yıldır.