

7/1528

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-2472
Konu : Yazılı Soru Önergesi

25 ARALIK 2003

19392

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3726 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un tarafıma tevcih ettiği, 7/1528-3734 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
TBMM Bşk. Başkanlık

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/1528-3734)**

Sorular 1-4 :

- İzmir Beydağ'a 2 kilometre uzaklıktaki Adaküre köyünün sokak lambalarının 4 aydan uzun süredir yanmamasının nedeni nedir?

- Köylülerin, sokak lambalarının yanmasının sağlanması için Ödemiş ve Beydağ TEDAŞ'a defalarca başvurmalarına rağmen, TEDAŞ yetkililerinin bu konuda duyarsız kalmasının nedenleri nelerdir?

- 21. Yüzyılda vatandaşlarımızın geceleri sokakta güvenli olarak yürüyememesine neden olan bu durumun giderilmesi için ne gibi işlemler yapılacaktır?

- Adaküre köyündeki sokak lambalarıyla ilgili TEDAŞ yetkililerinin görevlerini ihmal etmeleri söz konusuysa, ilgili kişiler hakkında ne gibi işlem yapılacaktır?

Cevaplar 1-4 :

Beydağ İlçesinin elektrik hizmetleri Ödemiş İlçe İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından 5 adet personelle İlçe Merkezi ve 23 köyün tahakkuk tahsilat, açma kesme, arıza bakım çalışmaları yürütülmektedir.

Bahse konu Beydağ İlçesi, Adaküre köyünde aylık olarak periyodik bakım çalışmaları yapılmış olup; 20.06.2003 tarihinde 8 adet, 07.10.2003 tarihinde 5 adet, 03.12.2003 tarihinde 9 adet sokak aydınlatma armatürü arızası tespit edilerek onarımı yapılmıştır. Ancak yaz döneminde yoğunlaşan tarımsal sulama abonelerinin arızaları nedeni ile 3 ay süre ile aydınlatma arızalarının bakımı yapılamamıştır.

Adaküre köyünde 03.12.2003 tarihi itibarı ile 36 adet aydınlatma armatürü olduğu 9 adedinin arızalı olduğu tespit edilmiş olup tümü çalışır hale getirilmiştir.