7/1439

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-2111
Konu : Yazılı Soru Önergesi

19391

25 [illegible] 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 17.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1439-3589/13170 sayılı yazısı.

Erzurum Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa ILICALI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/1439-3589 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : T.B.M.M. Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/1439

ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. MUSTAFA ILICALI'NIN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/1439-3589)

Soru -1 :

Genel Kurulumuzun 6.11.2003 tarih, 15. birleşiminde de ifade ettiğim gibi, Erzurum'da aşırı ve zamansız kar yağışı nedeniyle meydana gelen afet, ayrıca Erzurum Valiliği'nin 4.11.2003 tarih ve 598 sayılı yazıları ile Başbakanlık Acil Destek Fonu Sekreterliğine rapor halinde bildirilmiştir.

- 1997 yılında onaylanan Erzurum Elektrik Dağıtım Şebekesi, söz konusu afetten önemli zarar görmüştür. Yıkılan donanımlarda, yapım kusuru olup, olmadığını araştırmak için teknik bir inceleme yaptırmayı düşünür müsünüz?

Cevap -1 :

28 Ekim 2003 tarihinde yoğun kar yağışı (m^2'ye 56 kg) olması, ağaç dallarının hatların üzerine düşmesi, bazı ağaç dallarının kırılarak, hatların üzerinde kalması ve bu nedenlerle yenilenemeyen kısımlarda iletkenlerin kopması neticesinde enerji kesintisi olmuştur.

Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (OG) havai hatların üzerindeki ağaçların temizlenmesi ve kopan ağaçların temizlenmesinin zaman alması, OG hatlarında ve trafo merkezlerine (TM) zamanında enerji verilmesine rağmen, AG hatlarındaki ağaçların temizlenmesinin zaman almasından dolayı dağıtımda sıkıntı yaşanmasına neden olmuştur.

Erzurum İlimizde yaşanan arızalar, yapım kusuru olmayıp aşırı kar yağışının aniden bastırmasıyla, iletkenleri yenilenemeyen hatlarda kopmalara neden olmasıdır.

Soru - 2 :

Batı illerine göre çok düşük düzeyde olan yer altı şebekesinin (halen % 20 olan) oranını artırmak için ilave bir önlem alacakmısınız? (öncelikle ağaçların zarar verdiği ve ileride de verebileceği havai hat kesimlerinden başlamak üzere).

Cevap -2 :

Erzurum Elektrik Şebekesi 1957 yılında yapılmış ve 6,3 kV, 15 kV ve 33 kV gerilim kademelerinde olmak üzere şebeke tevsii ve tadilatı yapılmak suretiyle çalıştırılmaktadır.

Erzurum Elektrik Sebekesi AG+OG Avan Projesi yapımına 1995 yılında başlanmış ve 11.09.1997 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu bu projenin fiziki keşfi TEDAŞ 2003 yılı, birim fiyatlarıyla yaklaşık 181 Trilyon TL.dir. Bu proje 1998 yılından itibaren kısmi olarak ihale edilmeye başlanmıştır. 2003 yılı sonu itibariyle % 25'lik kısmı tamamlanmıştır. Proje ağırlıklı olarak AG+OG yer altı şebekesine göre düzenlenmiş ve yeraltına alınan kısmı % 20 seviyesindedir.

Önümüzdeki dönemde TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün bütçe olanaklarının elverdiği azami ölçüde, öncelikle yıpranmış ve tehlike arz eden kısımlardan başlayarak avan projenin en kısa zamanda tamamlanmasına çalışılacaktır.

Soru - 3 :

TEDAŞ Bölge Müdürlüğü 2004 Yılı, Yatırım Programında, Erzurum Merkez, İlçe ve Köyleri için talep edilen 20 Trilyon TL. ödeneğin önemi bu son afetle iyice artmıştır. İlimiz için planlayacağınız ödeneğin, yukarıda açıklanan bilgiler ışığında ayarlanması mümkün olabilir mi?

Cevap - 3 :

TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2004 Yılı Yatırım Programı toplam ödeneği olan 430 Trilyon TL. den Erzurum Elektrik Dağıtım Müessesesi'ne, talepleri ve yaşanan durum da göz önüne alınarak yeterli ödenek verilecektir.