7/2693

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-96
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara

8659 23 [illegible] 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 26.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5796 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun tarafıma tevcih ettiği 7/2693 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği TETAŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : T.B.M.M. Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/2693

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
7/2693-5807 Esas No'lu

SORU 1 :

Adana Yumurtalık Santralinde kullanılan kömürün kükürt oranına kısıtlama getiren bir şartname var mıdır?

CEVAP 1 :

Santralda yakıt olarak kullanılan kömür yüksek kalorifik değerli, düşük kül ve kükürt içeriğine sahip bir kömürdür. İthal edilen kömürün kalitesi kükürt ve kül oranı bilimsel verilerle net bir şekilde belirlenmiş olup, bu doğrultuda ithal edilmektedir. Kömür ile ilgili tüm detaylı analiz sonuçları ve kömürün özellikleri ÇED Raporu içeriğinde yer almaktadır. Ayrıca kömür; yürürlükte bulunan ithal kömürlere yönelik tebliğ kapsamında getirilen esas, kriter ve standartlar çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan kontrol belgesi alınarak ithal edilmektedir. Kömürün kalorifik değeri 6000-7000 kcal/kg, kükürt oranı % 1'den daha düşük, kül oranı ise %10 civarındadır. Kömürle ilgili analizler sürekli olarak yapılmakta ve kömürün özellikleri sürekli olarak takip ve kontrol edilmektedir. Santral; çevre ve insan sağlığına zararlı bir etkisi olmadan ve tamamen ÇED Raporu taahütleri ve Çevre Mevzuatına uygun olarak işletilmektedir.

Baca gazları; önce toz emisyonlarını tutmak için elektrostatik filtreden, ardından da baca gazı arıtma tesislerinden geçirilerek tamamen temizlenmiş olarak verilmektedir. Çıkan emisyonlar Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınırların çok altında olup, Dünya Bankası limit değerlerini sağlamaktadır. Ayrıca Santralın tüm emisyonları, yapılan on-line bağlantı ile sürekli olarak Adana Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında 24 saat izlenmektedir.

Santralin hem inşaat hem de işletme aşamasında tüm çevresel parametreler değerlendirilmiş "Çevre İzleme ve Yönetim Programı" yürütülerek çevreye zarar vermeden yapılması ve işletilmesi sağlanmıştır. Çevre koruma teknolojileri sayesinde Türk Çevre Mevzuatına ek olarak Dünya Bankası Çevre Standartlarına da uyulmaktadır.

SORU 2 :

Yüklenici firma en ucuz kömürü ve kükürt oranı fazla kömürü kullanabilme gibi bir şansa sahip midir?

CEVAP 2 :

Santralda sürekli ve düzenli olarak yapılan kükürt oranı ölçümleri ve bu ölçüm sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşlara sürekli olarak raporlanıyor olması nedeniyle, böyle bir durum söz konusu değildir. Santral tüm çevre koruma önlemleri ile birlikte yapılmış ve tüm çevre koruma teknolojileri (bacagazı arıtma tesisleri–FGD, elektrostatik filtreler vb.) santral ile birlikte işletilmektedir.