7/3197

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 1396 **Ankara**
Konu : Yazılı Soru Önergesi

11623 24 AĞUSTOS 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3197-6660 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/3197

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/3197-6660)

Soru :

Ergani'nin nüfusu yaklaşık 10 bin civarındayken, 1965-1970 yılları arasında, ilçemiz Kemaliye, Beşiktaş ve Fatih Mahalleleri içerisinden Keban Barajından-Diyarbakır yönüne doğru yüksek enerji nakil hattı geçirilmiş bulunmaktadır. Ancak, geçen bu süre zarfında yeni imar planları ilçemizin kentleşmesini hızlandırmış bir yandan nüfus hızla artarak 70 binlere çıkarken öte yandan da buna koşut olarak yeni mahalleler oluşmuştur.

Şehrin üzerinden geçen, yüksek enerji nakil hattı burada yaşayan insanlarımız için büyük tehlike oluşturmaktadır. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından, enerji nakil hattını yerleşim yerleri dışına almayı düşünüyor musunuz?

Cevap :

Söz konusu hattın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait 154 kV Maden II-Diyarbakır II (Ergani Çim-Diyarbakır II) Elektrik İletim Hattı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu Elektrik İletim Hattı "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine" uygun tesis edilerek 31.01.1974 yılında Geçici Kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. Elektrik İletim Hattının TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuda irtifak ve istimlâk hakkı tesisi bulunmaktadır. Elektrik İletim Hattının 44–50 numaralı direkleri arsındaki bölümü Ergani İlçesinin zamanla büyümesi nedeniyle yerleşim alanı içerisinde kalmıştır. Hat güzergâhında yeni tesis edilen yerleşim birimlerinin, "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde" belirtilen yaklaşım mesafelerini sağlayacak şekilde imarlarının yapılarak tesis edilmeleri gerekirdi. Konu Ergani Kaymakamlığı ve Ergani Belediye Başkanlığı'nca aynı gerekçelerle gündeme getirilmiş olup, hattımızda istimlâk ve irtifak hakkımıza tecavüz eden bina sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı, anılan Kaymakamlık ve Belediyeye bildirilmiştir.

Diğer taraftan çarpık kentleşme nedeniyle bilhassa büyük şehirlerimizde bu tür hat ihlalleriyle oldukça sık karşılaşılmakta ve sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. Hatlar, tesisi sırasında meskûn mahaller dışarısından geçirilmekte olup, şehirlerin düzensiz yapılaşmasından dolayı zamanla meskûn mahaller içerisinde kalmaktadır. Kurulu bulunan sistemin meskûn mahal dışarısına alınması, imarın tamamlanmış olduğu yerlerde getirdiği aşırı maliyet, imarın tamamlanmamış olduğu yerlerde ise planlama ve projelendirme kriterlerinin imardan etkilenmesi ve yine ülke ekonomisine getireceği çok büyük yükler nedeniyle her zaman ve her yerde mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte yerleşim merkezlerinden geçen hatların ödenekler çerçevesinde belirli bir program dahilinde, yeraltına alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.