7/2003

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 439
Konu : Yazılı Soru Önergesi

4024 17 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazısı

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/2003-4611 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/2003

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/2003-4611)

Soru 1 :

Bursa ilimizin Orhangazi ilçesinde yaptığım incelemeler sonucunda bu bölge halkımızın bir çok sorunlarla karşı karşıya kaldığına tanık oldum.

Kötü hava şartlarının da etkisinin büyük olduğu ve yaşamın olumsuz etkileri ve halkın mağduriyeti karşısında TBMM'nin bir üyesi olarak büyük üzüntü duydum.

Bursa ili, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy, beldeleri ile Üreğil ve Keramet köylerinde bayram öncesinde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle elektrik kablolarında kopmalar olmuş ve enerji nakil hatlarında sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bayramdan sonraki günlerde yaptığım ziyaret sırasında 11 gündür elektriklerin kesik olduğu ve Ana direklerden bazılarının çıkan fırtınada yıkıldığını gözlemledim.

Gördüklerimiz, içinde bulunulan yüzyıla uygun görüntüler değildi. Gelişmiş iller arasında ilk sıralarda gösterilen Bursa ilinde bu tür görüntülerle karşılaşmak üzücü ve düşündürücüdür. Bunlar, Avrupa Birliğine geçiş aşamasında bulunan bir ülkede olmaması gereken manzaralar.

-Bursa, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy beldeleri ile Üreğil ve Keramet köylerine elektrik sağlayan DSİ-Köyler arasındaki hatta bulunan arıza ne zaman giderilecektir?

Cevap 1 :

22-23 Ocak tarihleri ve takip eden günlerde meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu Orhangazi İlçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy Beldeleri ile Üreğil, Keramet Köylerinin enerji aldığı Enerji Nakil Hatlarında bir çok hasar oluştuğundan elektrik kesintileri yaşanmıştır. Bu bölgede alternatif besleme imkanları ile Yeniköy Beldesi; 27.01.2004, Çakırlı Beldesi; 29.01.2004, Üreğil Köyü; 30.01.2004, Keramet Köyü; 31.01.2004 tarihlerinde enerjilendirilmiştir.

7/2003

Soru 2 :

Elektrik akımının daha düzenli sağlanabilmesi için bu bölgede yenileme ve bakım çalışmaları ne zaman yapılacaktır?

Cevap 2 :

Hasara uğrayan Enerji Nakil Hatlarında yenileme ve bakım çalışmaları başlamış ve devam etmektedir.

Soru 3 :

Bu yerleşim yerlerinde bulunan enerji nakil hatlarıyla ilgili bakımlar ne sıklıkla yapılmaktadır?

Cevap 3 :

Bu yerleşim yerlerinde Enerji Nakil Hatlarında oluşan arızalara en kısa sürede müdahale edilerek arızalar giderilmeye çalışılmakta; ayrıca Enerji Nakil Hatlarında olumsuzluk yaşanmaması için bir program dahilinde şebekeler gözden geçirilmektedir.

Soru 4 :

Hava şartlarındaki olumsuzlukların enerji nakil hatlarına verdiği zararlar çevrede yaşayan insanları da olumsuz etkilemektedir. Bu hatlardaki yıkılma ve kopmalar çevrede yaşayan halk için risk yaratmakta mıdır? Varsa bu risklere karşı alınan önlemler nelerdir?

Cevap 4 :

Hava şartlarındaki olumsuzlukların zaman zaman Enerji Nakil Hatlarında meydana getirdiği yıkılma ve kopmalar sırasında sistemi koruyan teçhizat çalışarak Enerji Nakil Hattının elektrikleri kesilmektedir. Her doğal afet ve kazada olduğu gibi buradaki kazalarda risk dahilindedir. Bu itibarla da şebekeler enerjilendirildiğinde can ve mal emniyeti açısından şebekelere dokunulmaması ve yaklaşılmaması yönündeki ilanlarla yöre halkı uyarılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.