7/2124

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300- 544
Konu : Yazılı Soru Önergesi

15 NİSAN 2004

4919

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazısı.

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2124 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER
Ek-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/2124

BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/2124)

Sorular 1,2:

Burdur ili Merkez köylerimizden Günalan (Lengüme) köyünde enerji nakil hatlarının iyice yıpranmış olması ve trafoların yetersizliği nedeniyle özellikle elektrik kullanımının yoğun olduğu akşam saatlerinde önemli ölçüde voltaj düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.

Bu da dolayısıyla yaşamı güçleştirmekte ve özelliklede akşam saatlerinde süt sağım makinelerinin kullanımını engellemektedir.

Bununla birlikte kötü hava şartlarında da uzun süreli arızalar ortaya çıkmaktadır.

-Bölgedeki enerji nakil hatlarının yenilenerek bu tür aksaklıkların önlenmesini düşünür musunuz?

-Akşam saatlerindeki voltaj düşüklüğünün giderilmesi açısından ek güçlendirilmiş bir trafonun köye kazandırılmasını uygun buluyor musunuz?

Cevaplar 1,2:

Bahse konu köy ve civarına enerji sağlayan enerji nakil hatları çok eski olup ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bölgedeki elektrik kesintisi ve gerilim düşümü sorununun çözümü amacıyla gerilim seviyesi 15.8 kV olan ve bölgeye enerji sağlayan bu hatların yenilenmesi ve 31.5 kV' a dönüşümü için Burdur EDM tarafından 4 ayrı proje hazırlanmış ve 2004 yılı yatırım programına teklif edilmiştir. Fakat Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ödeneklerinin sınırlı olması nedeniyle 2004 yılı yatırım programında bu projelere yer verilememiştir.

Bu nedenle bölgedeki (Günalan Köyü dahil) elektrik tesislerinin iyileştirilmesi projesi önümüzdeki yıllarda TEDAŞ Genel Müdürlüğü yatırım programında değerlendirmeye alınabilecektir. Bölgenin programa alınmasıyla birlikte mevcut 15.8 / 0.4 kV köy trafosu, 31.5 / 0.4 kV olarak uygun güçte bir dağıtım trafosu ile değiştirilecektir.