7/2004

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300- 435
Konu : Yazılı Soru Önergesi

4020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/2004-4624 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk

Bilgi :
Başbakanlık

7/2004

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI (7/2004-4624)

Soru 1 :

Antalya ilimizde, fırtına ve yağışlar sonucu elektrik şebekesinin sık sık arızalanmasıyla günlük hayatın olumsuz etkilenmesine son verebilmek için, çalışmalar yapılmakta mıdır?

Cevap 1 :

Bilindiği üzere; Antalya İli'nde Aralık 2003 ve Ocak 2004 aylarında 4 defa aşırı yağış ve fırtına nedeniyle olağanüstü durum yaşanmıştır. Bundan dolayı TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına giren elektrik şebekelerinde önemli hasarlar meydana gelmiş, TEDAŞ Antalya Müessese elemanlarının özverili çalışmaları neticesinde arızalar kısa zamanda giderilmiştir. Ayrıca, aşırı yağış ve fırtına gibi olağanüstü doğa koşullarından şebekelerin bu kadar olumsuz etkilenmemesi için gerekli çalışmalar da yapılmaktadır.

Diğer taraftan, bu ilimiz içerisinde bulunan iletim hatlarında da olumsuz hava koşullarından kaynaklanan geçici arızalar meydana gelmiştir. 400 kV'lık iletim hatlarında bu süreler içerisinde toplam 10 adet açma olmuştur. Tesisi tamamlanarak 17.12.2003 tarihinde işletmeye alınan 400 kV'luk Denizli-Varsak iletim hattı sayesinde bu arızalardan dolayı hiçbir kesinti yaşanmamıştır.

154 kV iletim hatlarında ise bu süre içerisinde 35 adet geçici arıza meydana gelmiştir. Arızaların meydana geldiği hatların bir kısmı çift devre olduğu ve bir kısmı da ring halinde çalıştığı için sadece radyal olarak beslenen 154 kV Serbest Bölge-Antalya Kemer-Finike-Kaş iletim hattındaki 19 adet arıza sonucunda kısa süreli kesintiler olmuştur. Diğer geçici arızalar ise her hangi bir kesintiye sebep olmamıştır.

Soru 2 :

Antalya il merkezindeki elektrik iletim şebekesinin şehrin deniz kenarında olması, şiddetli fırtınalara maruz kalarak aşırı oranda tuzlanması vb saiklerle ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeraltına alınması ve şebeke geriliminin yükseltilmesi için hazırlıklar yapılmakta mıdır?

7/2004

Cevap 2 :

Antalya EDM sorumluluk bölgesinde ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi, bir kısım hatların yer altına alınması çalışmalarına başlanmıştır. Antalya İli merkez şehir şebekesi 6,3 kV olup imkanlar ve teknik şartlar elverdiği ölçüde 31,5 kV'a dönüştürülmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 2004 yılında Antalya İli merkezinin etüd-projesinin yapılması planlanmıştır.

Soru 3 :

Lara, Aksu, Kundu bölgesinin enerji sorununu çözebilmek için, Antalya merkezde inşaatı tamamlanmış olan ancak teknik donanımı eksik olan Lara İndirici Merkezinin, acil olarak tamamlanarak devreye alınması düşünülmekte midir?

Cevap 3 :

Bu kesintileri büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan Serbest Bölge-Antalya Kemer arasında 2x795 MCM karakterli yeni bir hat yapılacaktır. Bu hat ile ilgili iletken ve hırdavat malzemeleri sağlanmış, kamulaştırma işleri bitirilmiş, trafo merkezlerindeki fiderler hazır halde olup, hattın tesis çalışmaları ve Lara indirici merkezi ile bunun irtibat hatlarının tesis ve tamamlanma çalışmaları devam etmektedir.