



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı



7/3715

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/320-3409

01 KASIM 2004

KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'a ait 7/3715 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

08.09.2004 günü Kastamonu'nun Küre ilçesinde STFA Tünel AŞ. Ortak Girişimi Aşıköy Yeraltı Bakır İşletmesi'nde; işletmenin 792 ile 930 kotları arasında hizmet veren ve nakliye amaçlı kullanılan ihraç kuyusundaki 135 metre uzunluğa sahip dikey kovalı bant (flexowell) bilinmeyen bir nedenle yanmıştır. Yanma olayı alınan ifadeler ışığında yaklaşık olarak saat 10.30 sularında meydana gelmiştir. Yangının çıkış nedeni konusunda herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.


Havalandırma fanlarının ters çalıştırılması yangının hızı ile bir ilgisi yoktur.

Bu süre içerisinde grizu, yangın ve göçük tehlikesi olabilecek ülke genelinde 240 civarında kömür ocağı önceliği nedeniyle denetime alınabilmiş ve tespit edilen noksanlıkların ikmal edilmesi için işverenlere tebligatları yapılmıştır.

Bu işyeri 2004/Temmuz ayı teftiş programına alınmış ve aynı ay içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden denetiminin yapılarak tespit edilen hususlar işverene tebliğ edilmiştir.

Küre STFA Tünel AŞ Ortak Girişimi Aşıköy Yeraltı Bakır İşletmesi'nde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere mevzuat gereği bulundurulması gereken ekipmanlar mevcuttur.

Bilgilerinize arz ederim.


Murat BAŞESGİOĞLU
Bakan