7/6062

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/3431 14/6/2005
Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 16.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11028 sayılı yazı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Ticaret Lisesinde yapılan deprem tadilatına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6062 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu;

a) Söz konusu okulun, Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 2003/27 D. İş sayılı dava ile ilgili olarak yaptırılan birinci inceleme ve tespitler sonucu, 27.05.2004 tarihinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda; binanın 1998 Deprem Yönetmeliğine uygun olmadığı, binaya takviye yapılması gerektiği, projede herhangi bir eksikliğe rastlanmadığı, eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığı, müteahhit firmanın beton ve demir imalatlarında projeye uymadığı, güçlendirme projesinin gerekli olduğu ve ilgili müteahhidin kusurlu bulunduğunun belirtildiği,

b) Anılan raporun teknik yönden incelenmek üzere İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderildiği ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 18.06.2004 tarih ve 584 sayılı yazıları ile bilirkişi raporunun detaylı inceleme ve kesin tespitlere dayanmadığı, bu nedenle müteahhit aleyhine yeterli kanıtla rücu davasının açılamayacağı, raporun mahalle göre gözlemsel değil laboratuar sonuçlarına göre kesin değerlerle düzenlenmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine bu durumun 18.06.2004 tarih ve 715/4617 sayılı yazı ile Ardahan Defterdarlığı Hazine Avukatlığına bildirildiği,

c) Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesinin yeniden inceleme yaptırdığı ve yapılan inceleme sonucu düzenlenen 19.07.2004 tarihli bilirkişi raporunda; binanın 1996 yılında yapıldığı, bina projesinin 1998'den önce çıkan deprem yönetmeliğine göre herhangi bir eksikliğinin bulunmadığı, ancak inşaatın projesine uygun yapılmadığı, fakat söz konusu projenin yapılması zorunlu olmamakla beraber yapının önemi sebebiyle 1998 yılında çıkan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olması gerektiği, bina uygulama projesinde beton sınıfının B160-B225 olduğu, beton karakteristik basınç dayanımının 140-180 kg/cm2 olması gerekirken 126 kg/cm2 olduğunun tespit edildiği, bu durumların binanın statiği açısından risk oluşturduğu, binanın projesinin eski deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı, ancak inşaatın projesine uygun yapılmadığı ve bu durumda müteahhidin kusurlu olduğu, ayrıca teknik alet yetersizliğinden dolayı binadan karot numunesi alınması ve aletli donatı tespitinin ancak üniversite tarafından yapılabileceğinin vurgulandığı,

7/6062

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ / /2005

Konu : Soru Önergesi

d) İkinci raporda binanın takviye veya güçlendirilmesinden söz edilmediği gibi her iki bilir kişi raporunda binanın tahliyesine dair bir ibareye de yer verilmediği ve bu nedenle binada eğitim-öğretime devam edildiği,

e) Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı binanın tahliyesi söz konusu olmadığından, eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için, binada takviye (güçlendirme) amaçlı olmayan öğrenci soyunma odaları, 1'inci ve 2'nci kat tuvaletleri, kalorifer tesisatı ile paratoner onarımlarının yapılmasının zorunlu olması sebebiyle gerekli keşif özetinin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce çıkarılarak konuya ilişkin sürecin başlatıldığı ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına müteakip 29.11.2004 tarihinde işin 32.750 YTL bedelle AZG Mühendislik-Ayhan YILMAZ'a ihale edildiği,

g) Onarımını gerçekleştiren müteahhit ile ilgili yapılan inceleme sonucu; 23 Ocak 2002 tarih ve 5471 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 283'üncü sayfasında ticaret unvanının AZG Mühendislik-Ayhan YILMAZ olduğu ve herhangi bir ortağının bulunmadığı, ayrıca, AZG Mühendisliğin 2002 yılında 1 adet (Nebioğlu İlköğretim Okuluna 2 Ek Derslik yapımı) ve 2003 yılında 1 adet (Göle İlçesi Çardaklı İlköğretim Okulunun onarımı ve kalorifer tesisatının yapımı) olmak üzere 2 iş aldığı

anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı

EĞİTİME %100 DESTEK ÜCRETSİZ 444 0 632 DANIŞMA HATTI
Atatürk Bulvarı Nu: 98 Kızılay 06650 ANKARA
Telefon: 425 00 86 - 425 33 67 Faks : 418 64 01
e – posta : apk @ meb.gov.tr Elektronik ağ : www.meb.gov.tr