7/5242

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.10.0.APK.0.00.00.00/ 2115
Konu : Yazılı Soru Önergesi

ANKARA
20 Nisan 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 21.03.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9932 sayılı yazıları.

İzmir Milletvekili Sayın Vezir AKDEMİR tarafından verilen "Menemen Devlet Hastanesinin atık su kanalları olmadan hizmete açıldığına ve yetkililer hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına" ilişkin 7/5242 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

7/5242

İzmir Milletvekili Sayın Vezir AKDEMİR tarafından verilen "Menemen Devlet Hastanesinin atık su kanalları olmadan hizmete açıldığına ve yetkililer hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

Öteden beri Menemen Devlet Hastanesinde sorunlar devam etmektedir. 05.02.2005 tarihinde aynı hastanenin kalorifer tesisatı arızalanmış ve arıza yetkili makamları tarafından bir tutanakla tespit edilmiştir. Ayrıca 16.02.2005 tarihinde kalorifer tesisatı tekrar arızalanmış ve tonlarca fueloil kazan dairesine akmış ve oradan da hastane atıklarına karışmıştır. Hastanenin atık su kanalları olmadığı için kalorifer kazanlarından sızan fueloilin verimli tarım alanlarına aktığı tespit edilmiştir. Kalorifer tesisatının arızasının nedeni alınan fueloilin katkı maddeli olduğundan dolayı geçmiş yıllarda yapılan incelemelerde tespit edilmişti.

Geçmiş yıllarda hastanenin ısınması için alınan fueloilin katkı maddeli olduğu için kalorifer kazanı tesisatını bozduğu tespit edilmesine rağmen aynı firmadan akaryakıt alınmaya devam edilmiştir. Kazanlardan sızan akaryakıtın atık su kanalları olmadığından dolayı verimli tarım alanlarına akıp halkın sağlığını etkilemiştir. Çevre faciasına yol açan bu durum için Bakanlığınızca ne tür önlem alınmıştır.

1- Alınan bilgilere göre hastanenin atık su kanalları yapılmadan hastane hizmete açılmış ve çevre sağlığı yönünden faciaya yol açan bu durum için yetkililer hakkında herhangi bir işlem yapılmışmıdır?

2- Alınan bilgilere göre hastanenin atık su kanalları yapılmadan hastane hizmete açılmış ve çevre sağlığı yönünden faciaya yol açan bu durum için yetkililer hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

CEVAPLAR:

Bakanlığımız, halkımızın hakettiği sağlık hizmetinin kendisine en yakın yerde, hızlı ve kaliteli olarak alabilmesini temel amaç edinerek çalışmalarını bu yönde bütün gayret ile sürdürmektedir.

Cevap 1- Menemen Belediyesince uygun görülen kanal bağlantısı yapıldıktan sonra hastane hizmete açılmıştır.

Cevap 2- Hastanenin kalorifer brulör yakıt sisteminde 05.02.2005 tarihinde oluşan arıza sonucu fuel-oil sızıntısı olmuş ve yoğun olarak yağan yağmur ile birlikte bir miktar sızıntı kanalizasyona karışmıştır. Aynı mahalde bilahare yapılan incelemelerde sızıntıya rastlanmadığı gibi, kanalın bağlantı noktasından alınan numunelerde herhangi bir fuel-oil karışımı olmadığı Ege Üniversitesi Fen Fakültesince tanzim edilen 30.03.2005 tarihli rapordan da anlaşılmıştır.

Belediyesince uygun görülen şekilde atık su bağlantısı yapılarak hastane hizmete açıldığından yetkililer hakkında herhangi bir işlem yapmak için sebep bulunmamaktadır.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.