7/11483

T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 386 - 6 Ocak 2006
KONU : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/11483 esas sayılı **yazılı soru önergesinde** yer alan soruya verilen cevap aşağıda sunulmuştur:

***SORU: Aksaray ili Gülağaç ilçesi Süleymanhüyüğü Köyü elektrik trafosu küçük olması nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verememektedir.***

***Elektrik trafosunun kapasitesinin arttırılarak büyütülmesi konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?***

**CEVAP** – Aksaray İli, Gülağaç İlçesi Süleymanhüyüğü Köyü şebeke yenileme çalışmaları 2004 yılı yatırım programı kapsamında yapılmıştır. Köyün mevcut trafosu 50 kVA gücünde olup, 20 Haziran 2005 günü puant saatinde yapılan ölçümlerde 35 Amper akım çektiği görülmüştür. Köyün trafo gücü yeterli olup, 3-4 evde gerilim düşümü olmaktadır. Gerilim düşümü olan bölgedeki iletken kesitinin değiştirilmesi 2006 yatırım programında bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.

**Kemal UNAKITAN**
**Maliye Bakanı**

./..