7/16394

31 EKİM 2006

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.610- 1560
Konu : Yazılı Soru Önergesi

13949

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14/09/2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 02-24495 sayılı yazısı.

Iğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in tarafıma tevcih ettiği, 7/16394-24444 esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER:
1: Önerge Cevabı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği: T.B.M.M.Bşk.
Bilgi: Başbakanlık

Adres : Maden İşleri Gn.Md. Şenyuva Mah. Mertler Sok. No:112 Beştepe/ANKARA Faks: 0 (312) 215 65 86
e-mail: strateji@enerji.gov.tr
Tel: 0 (312) 212 37 15
0 (312) 212 80 00/1103
e-mail: asolak@enerji.gov.tr

7/16394

IĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. DURSUN AKDEMİR'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI

(7/16394-24444)

Soru :

Iğdır ili Gaziler Köyü'nde bulunan Gaziler Enerji Ticaret Anonim Şirketine ait elektrik üretim santralinden tahliye nedeniyle boşaltılan suların sürüklediği kum ve çakıllar köylülerin arazilerine dağılarak toprakları verimsiz hale getirmektedir.

Bu bağlamda; Bakanlığınızın, elektrik santralinin tahliyesi sonucu gelen kum ve çakıllardan köy arazilerinin kurtarılması yolunda başlatmış olduğu bir çalışma var mıdır? Yoksa arazileri bu kum ve çakıllardan kurtarmak için nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

Cevap :

Iğdır ili Gaziler köyünde bulunan Gaziler Hidroelektrik Santralı (HES) tahliye çıkışındaki kanalın tahrip olması nedeniyle HES'ten tahliye olan suların sürüklediği kum ve çakıllardan oluşan malzemenin vatandaşların arazilerine yayılarak zarar verdiği ve bu zararın önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin konu mahallinde incelenmiştir.

Bahse konu HES'in kuyruksuyunu ana tahliye kanalına ulaştıran kanalın tahrip olduğu ve vatandaşların arazilerine zarar verdiği tespit edilmiştir.

Gaziler Enerji ve Ticaret A.Ş. ile DSİ Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 1996 tarihli "Su Kullanımına İlişkin İşletme Esasları Hakkında Anlaşma"nın 6. ve 7. maddeleri gereği tahrip olan kuyruksuyu kanalının yapılması hususunda Şirket yetkilileri yazılı olarak uyarılmış olup, konu anılan Genel Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.