7/11046

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SÜRELİ
.../.../2005
30 ARALIK 2005

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2312
Konu : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16844 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, T.B.M.M. 7/11046 Esas No.lu yazılı soru önergesi incelenmiş ve konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M.Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

Vekaletler Caddesi No : 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA Telefon : (0312) 410 14 54- 410 14 35 Faks : (0312) 410 11 10
e-posta : apkbutce@bayindirlik.gov.tr Web : www.bayindirlik.gov.tr

7/11046

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
T.B.M.M. 7/11046 ESAS NO.LU
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

1- Bursa ili Mudanya ilçesi Esence köyü, Süleyman Avcı İlköğretim okulunun depremden zarar gören kolon, kiriş ve duvarlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir?

2- Bursa ili Mudanya ilçesi Esence köyü, Süleyman Avcı İlköğretim okulunun depremden zarar gören kolon, kiriş ve duvarlarının güçlendirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?

3- Burada eğitim gören ve eğitim verenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz?

4- İlgili okul gerekli güçlendirmeler yapılarak ne zaman eğitime başlayacaktır?

CEVAP:

Yapılan incelemede; Bursa İli Mudanya İlçesi Esence köyündeki Süleyman Avcı İlköğretim Okulu inşaatının B.A. karkas kısmının mahalli bir dernek tarafından yaptırıldığı, deprem sonrasında, Bursa Valiliğinin talimatları gereğince, okul binasında, Bakanlığımızın 131 no.lu tip projesinin zemin + 3 normal katlı olarak uygulandığı, binanın merdiven kollarının sahalık döşemesi ile birleşen kısımlarında yatay çatlakların oluştuğu, diğer taşıyıcı elemanlarda ise herhangi bir hasarın olmadığı ve binanın kullanımında da tehlike arz edecek bir durumun görülmediği, ancak incelemenin gözlemsel yapılması nedeniyle, yetkili laboratuvarlarca dayanım testleri ile binanın durum tahkikinin yaptırılmasının uygun olacağını belirten 15/11/2005 tarihli teknik rapor, gereği için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kaymakamlığına gönderilmiştir.

Ancak, konu hakkında ilgili kurumlardan, bugüne kadar başka bir talep gelmemiştir.