7/9856

T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

- 8 Aralık 2005

Sayı : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 15913
Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/9856 esas sayılı **yazılı soru önergesinde** yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur:

Diyarbakır İli Merkeze bağlı Mahallelerimizden Sanayi, Savaş, Selahaddineyyubi, Süleymannazif ve Şehitlik Mahallelerinde;

SORU 1- Trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeyde midir?

CEVAP 1- Bölgedeki trafolar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir.

SORU 2- Artan Nüfus karşısında elektrik telleri kullanımda ihtiyacı karşılayacak güçte midir?

CEVAP 2- Elektrik telleri trafoya göre seçilmekte olup, kesitleri yeterlidir.

SORU 3- Kaçak elektrik kullanımı deyiminin dışında, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak modern düzeye getirildi mi?

CEVAP 3- Diyarbakır İlimizin elektrik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için bakım-onarım ve yatırım çalışmaları devam etmektedir.

SORU 4- Önümüzde kış sezonu olması nedeniyle bu yıl elektrik kesintileri olacak mıdır?

CEVAP 4- Elektrik kesilmesini en aza indirmek için, personel ve ödenekler çerçevesinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çalışmaları devam etmektedir. Savaş ve Süleymannazif Mahalleleri, Suriçi Projesi kapsamında değerlendirilecektir. Selahaddineyyubi Mahallesi ile ilgili işletmemizin bir sorunu bulunmamaktadır. Şehitlik ve Sanayi Malallelerinde aşırı yüklenmeden kaynaklanan sorunlar vardır. Kontrollere devam edilmektedir. Ancak, mevsim şartları ve aşırı yüklenmeden dolayı zaman zaman kesintiler söz konusudur.

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı