7/12268

T.C.
**ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI**
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**Ankara**

**Sayı** : B.15.0.SGB.610- 412
**Konu** : Yazılı Soru Önergesi

4291

04 NİSAN 2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 01.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/12268-18553/47482 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 07.03.2006 tarih ve B.02.0. KKG.0.12/106-503-14/1094 sayılı yazısı.

Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/12268 esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/12268

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ CUMHUR YAKA'NIN**
**YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**
**(7/12268)**

**Soru 1 :**

Muğla İli, Datça İlçesi, Reşadiye yarımadası üzerinde kurulmuş bir turizm ve tabiat cennetidir. Bu cennetin sürekli rüzgarlı olması sonucu yaz kış sık sık elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Öyle ki kış sezonunda bazen bu kesintiler 2-3 günü bulmaktadır.

- Yörenin rüzgar durumu göz önüne alınarak enerji nakil hatlarının bakımı hangi aralıklarla yapılmaktadır?

**Cevap 1 :**

Yörenin rüzgar durumu da göz önüne alınarak enerji nakil hatlarının bakımı her yıl olağan şekilde ve periyodik olarak yapılmaktadır.

**Soru 2 :**

Özellikle ilçe merkezinde enerji hatlarının yeraltına alınması çalışmaları var mıdır?

**Cevap 2 :**

İlçe merkezinde AG şebekesinin %60'ı, OG şebekesinin ise %40'ı oranındaki kısmı zaten yeraltındadır. Havai hatlı şebeke ise son olarak 1998 yılında tamamlandığı için henüz ekonomik ömrünü doldurmamıştır.

**Soru 3 :**

Şehir merkezinde ve köylerdeki trafoların güçlendirilmesi çalışmaları var mıdır?

**Cevap 3 :**

İlçenin şebekesi halen yatırım programında devam eden projeler arasında yer almakta ve aynı zamanda ihaleli olup tesis çalışmaları da devam etmektedir.

İlçede gerek rezerv güç, gerekse şebeke ihtiyacı karşılanmış durumdadır. İlçede Muğla İşletme İl Müdürlüğüne bağlı Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait kurulu trafo gücü 16 MVA olmasına karşın puant gücü ise 8,5 MVA ve şebekenin doluluk oranı %53,12 seviyesindedir.

**Soru 4 :**

Elektrik kesintilerine karşı TEDAŞ İl Müdürlüğü veya TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün çalışması var mıdır?

**Cevap 4 :**

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden kaynaklanmayan ancak coğrafi şartlardan dolayı olabilecek arızalara müdahale süresinin minimuma indirilebilmesi için şu ana kadar son derece yetersiz personel sayısı ile işletilmeye çalışılan tesislerde işletmesinin arıza bakım ve onarım adı altında 09.02.2005 tarihinde ihalesi yapılmış, sonuçlandırılmış, yüklenici firma işe başlatılmış ve 15.01.2006 tarihinden itibaren de deneme süresi de tamamlandığı için tesisler bu yüklenici tarafından işletilmektedir.

Böylece işletme anlamında da personel yetersizliği ortadan kalktığı için tüm sıkıntılar giderilmektedir.