7/18563

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 1453
Konu : Sayın İlyas Sezai ÖNDER'in
Yazılı Soru Önergesi

05/12/2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 06/11/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26950 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Samsun Milletvekili Sayın İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun'da kurulu mobil santrale ilişkin, 7/18563 esas numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Osman PEPE
Bakan

EK:
Cevabi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

Söğütözü Caddesi No:14/E Kat:1 06560 Beştepe / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hüseyin AYTAÇ / Şube Müdürü. Telefon: (312) 207 67 52 Faks : (312) 207 67 88
e-posta : h.aytac@cevreorman.gov.tr Ağ: http://www.cevreorman.gov.tr

7/18563

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN İLYAS SEZAİ ÖNDER'İN 7/18563 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

1. 29.09.2000 tarihli ve 24185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile ÇED Yönetmeliğine eklenen Geçici 6. madde ile *"Mobil ve yüzer elektrik santralleri ve bu santrallerin enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallerde kullanılacak petrol, petrokimyasal veya kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlere 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."* hükmü getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca Samsun İlinde kurulan Mobil Santraller için ÇED Raporu hazırlanmamış olup ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulmuştur.

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi Selyeri Mevkiinde Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından TEAŞ Genel Müdürlüğü'nden tesis kurma izni alınan ve 27.02.2003 tarihinde ticari üretime geçen Mobil Santrallerle ilgili olarak, Samsun İdare Mahkemesinin tesis kurma iznini iptal etmesi nedeniyle kurulu tesis hükmüne geçmiştir. Bu nedenle söz konusu projeler hakkında 16.12.2003 tarihli ve 25318 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiş ve Bakanlığımızca da bu talep uygun görülmüştür.

2. Samsun–1 ve Samsun–2 Mobil Santralleri hakkında hazırlanan Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Bakanlığımızca oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, raporda belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla sakınca olmadığına karar verilmiştir.

3. Mobil Santrallerden elektrik üretimi ve alımı ile ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile proje sahipleri arasında 2008 yılına kadar anlaşma yapılmıştır. Söz konusu tesisler EÜAŞ ile imzalanan sözleşme süresinin bitmesini müteakiben doğalgaza geçecek, aksi durumda sözleşme yenilenmeyecektir.

4. Samsun İli Tekkeköy İlçesinde bulunan Samsun-1 (Aksa) Mobil Enerji Santrali ve Samsun-2 (Cengiz) Mobil Enerji Santrali için ÇED Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesi uyarınca hazırlanan Çevresel Durum Değerlendirme Raporları Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 02.06.2006 tarihinde yürürlükte olan, 22.07.2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin yürürlükte olan maddeleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda Samsun-1 ve Samsun-2 Mobil Enerji Santralleri için hazırlanmış ÇED Raporları Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında da değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılarak görüş ve öneriler Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. ÇED Raporlarında kükürt dioksit ve azot oksit kirletici maddeleri kontrol altına almak için arıtma tesisleri mevcut olduğu, bacalarda toz, SO2, NOx, CO ve baca gazı debisinin sürekli olarak ölçülüp kaydedileceği belirtilmiş olup, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından;

- Çevre mevzuatına göre tesis etrafında yapılacak hava kalitesi ölçüm sonuçlarının, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Madde 6'da yer alan sınır değerleri aşmaması gerektiği, bu konuda tüm tedbirlerin alınmasının gerekli ve zorunlu olduğu,

- Her iki santralde de bulunan sürekli ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının düzenli olarak yaptırılarak, emisyon sınır değerlerinin sağladığının Valilik tarafından sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesinin gerektiği,
- Mobil santrallerin etki alanları içerisinde meteorolojik faktörler ile SO2, NO2, CO ve toz ölçümlerinin yapılacağı bir hava kirliliği izleme istasyonunun kurularak ölçüm sonuçlarının Valilik tarafından izlenmesinin gerekli görüldüğü,

ilgililere bildirilmiştir.

Tesiste 2008 yılına kadar yakılacak yakıtla ilgili olarak modelleme çalışması yapılmış ve TÜBİTAK tarafında yapılan ölçüm sonuçları baz alınmıştır. Mobil Santrallerden kaynaklanacak emisyonların azaltılması için baca gazı kükürt arıtma, baca gazı azot arıtma ve toz tutma üniteleri yapılacaktır. Ayrıca tesisteki sürekli kaydedicili emisyon ölçüm sisteminin Valilikçe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından izlenmesi için gerekli altyapı proje sahibi tarafından hazırlanacaktır.

5. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Madde 6 gereği" Çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, bu Yönetmelik hükümlerine göre Emisyon Ön izni (planlama aşamasında) ve Emisyon izni (işletme aşamasında) alınması gerekir."

Samsun-1 ve Samsun-2 Mobil Enerji Santralleri, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 8 izne Tabi Tesisler Listesi Liste A'da yer almakta olup, A Grubu Emisyon iznine tabidir. Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre tesisler emisyon izinlerini işletmeye geçtikten sonra alacaklardır. Bakanlığımız tarafından verilen karar Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre emisyon ön izni yerine geçmektedir. Bu bağlamda emisyon izni tesislerin işletme aşamasında verilen bir izin olup, söz konusu mobil santrallerin işletmeye geçmesi halinde Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Madde 6 gereği, Madde 9 kapsamında emisyon izni başvurusunu yapması gerekmektedir.

6. Bu santraller her ne kadar tek tesis gibi gözükse de; sahipleri farklı olup, farklı tüzel kişilikler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle de Santraller için yapılan her türlü izin, onay, sözleşme gibi işlemler ayrı ayrı yürütülmektedir. Dolayısıyla Bakanlığımıza yapılan başvurular da ayrı olmuş ve kararlar her bir tesis için ayrı verilmiştir.

7. Bakanlık olarak tesisten kaynaklanacak emisyonları azaltmak için gerekli tedbirler aldırılmıştır. Ancak tesislerin işletme sürelerinin biteceği tarih olan 2008 yılından sonra, doğalgaza geçmeleri dışında proje sahipleri ile EÜAŞ arasında yapılan işletme ve üretilen enerjinin alınması ile ilgili işlemler Bakanlığımızın görev, yetki ve kontrolü dışındadır.

8. Bakanlığımız, Mobil Santrallerden kaynaklanacak emisyonların azaltılması yönünde her türlü tedbirin alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca tesisteki sürekli kaydedicili emisyon ölçüm sisteminin Valilikçe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından izlenmesi için gerekli altyapı proje sahibi tarafından hazırlanacaktır.

Tesislerde baca gazı sınır değerleri üretim süresince sağlanacak olup; tesisten kaynaklanacak olan NOx ve toz emisyonunun kütlesel debilerinin büyük olması nedeniyle baca gazı arıtma sistemlerinde olası bir arıza durumunda en kısa sürede Valilikçe belirlenecek tedbirler (ivedilikle santral da yük düşümüne gidilmesi ve üretime ara verilmesi gibi) ve alınacak kararlara uyulacağı taahhüt edilmiştir.