

7120906

T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

22 Mart 2007

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/

1904

KONU: Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/20906 esas sayılı **yazılı soru önergesinde** yer alan hususlara ilişkin olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen cevap aşağıda sunulmuştur:

SORU 1- Antalya'nın AKSEKİ İlçesinde yaşadığımız kış mevsiminde 14.02.2007 tarihine kadar kaç adet elektrik direği, kar yağışı nedeniyle yıkılmıştır?

CEVAP 1- Antalya ili, Akseki ilçesine bağlı Kepez grup köyleri ve Sinanhoca köylerine 06.01.2007 tarihinde yağan aşırı kar nedeniyle Enerji Nakil Hatlarında oluşan buz yükü nedeniyle 7 adet direk eğilmiş ve kırılmıştır. Eğilen ve kırılan direkler ise kısa süre içinde onarılarak adı geçen köyler enerjilenmiştir.

SORU 2- Her kış mevsiminde elektrik direklerinin yıkılması olağan bir sonuç olarak mı görülmektedir?
Bakanlığınız her kış mevsiminde yaşanan bu olayı önleyecek teknik önlemleri alacak mıdır?

CEVAP 2- Kar yağışının yoğun olduğu, sıcaklığın mevsim normallerinin altında (Afet) olduğu durumlarda, Enerji Nakil Hatlarındaki direkler (Lokal) buz yükü nedeniyle iletken kopmasına bağlı olarak yıkılmaktadır. Antalya İli genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik şebekesi yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

SORU 3- Akseki'nin Güneykaya, Kepez, Kepezbeleni, Hocaköy ve Sinanhoca köylerine elektrik dağıtan şebekenin güçlendirilmesi yönünde bir proje hazırlanacak mıdır?

CEVAP 3- Akseki ilçesine bağlı Güneykaya, Kepez, Kepezbeleni, Hocaköy köyleri Elektrik şebekesi bakım onarım işi bölgenin iklim koşullarına göre 2006 yılı içinde yaptırılmıştır. Sinanhoca köyü elektrik şebekesi (Bölgenin buz yüküne göre projelendirilerek) 2006 yılında tesis edilmiş olup, güçlendirilmesi için proje yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.


Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı