

7/2155

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02-610-578
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara

01 MAYIS 2007

5704

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın, 03.04.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-30493 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/21155 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereğince, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

Ekler:

1-Önerge Cevabı (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/21155 ESAS NO'LU)**

Soru 1, 2 :

Bakanlığınıza bağlı EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak tesis ve inşa edilen ve 2006 yılında işletmeye alınan akışkan yataklı ÇAN TERMİK SANTRALINDA kullanılmakta olan kireç taşı sarfiyatının proje tasarımında öngörülenden çok daha fazla mıdır? Şayet fazla ise bunun nedeni;

- Kükürt dioksit değerinin yüksek çıkmasından mı kaynaklanmaktadır?
- Re aktivite değerinin düşük olmasından mı kaynaklanmaktadır?

Cevap 1, 2 :

18 Mart Çan Termik Santralında kullanılan kireç taşı sarfiyatı proje tasarımında ünite başına 40 ton/saat olup, toplam iki ünite de 80 ton/saat öngörülmüştür. Kireç taşı tüketimi öngörülenden çok fazla değil aksine çok azdır. Bu güne kadar kireç taşı sarfiyatı ünite başına ortalama 20 ton/saat olup, iki ünite de toplam 40 ton/saat kireç taşı kullanımı gerçekleşmiştir. Performans testleri esnasında da ortalama 20 ton/saat kullanılarak iki ünite de toplam 40 ton/saat kireç taşı beslemesi ile de SO₂ değeri en iyi şekilde tutturulmuştur.

Yapımcı firma Alstom ile yapılan sözleşmede kükürt değeri % 2 - % 7 ve reaktivite değeri minimum 95 olması gerekmektedir. TKİ tarafından verilen kömürlerin kükürt yüzdesi hiçbir zaman % 4,5 değerini geçmemekle birlikte aylık ortalama değer ise % 3 değerini geçmemiştir. Kullanılan kireç taşının kükürt ve reaktivite değerleri aşağıda verilmiştir.

a)Kükürt değeri:

<u>Şartname</u>	<u>Fiili durum</u>
% 2 - % 7	Kasım-Şubat 2007 ortalama = % 1,92
	Mart 2007 % 2,61

b)Reaktivite değeri:

<u>Şartname</u>	<u>Fiili durum</u>
Min 95 gS/kg CaCO ₃	2005 yılı ort. = 106,95 gS/kg CaCO ₃
	2006 yılı ort. = 111,47 gS/kg CaCO ₃
	Ocak-Şubat 2007 ort. = 104,12 gS/kg CaCO ₃
	Mart 2007 = 104,86 gS/kg CaCO ₃