



Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı sayın Faruk Nafiz Özak tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Fevzi TOPUZ
Muğla Milletvekili

Bakanlar Kurulunun 2007/12937 sayılı kararı ile 27.11.2007 tarihinde kararlaştırılan **“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”** 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Tasarruf amacıyla” çıkarıldığı öğrenilen söz konusu yönetmelikle (Ek-7), **7 kattan az** poliklinik hizmeti veren hastaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, okullar, kreş ve anaokulu gibi kamu binalarında **“yangın alarmı”** zorunluluğu kaldırılmıştır. Diğer yandan, **müze ve sergi alanlarında yangın alarmı sistemi takılması zorunluluğu 2 kata(6,5) çıkartılmıştır.**

Türkiye'nin %96'sı deprem tehdidi altında bulunması nedeniyle, ülkemizdeki okulların Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tip projelerinin 3 katla sınırlandırıldığı, Sağlık Bakanlığı'nın poliklinik hizmeti veren hastanelerin ise en fazla 4 kat olduğu dikkate alındığında; eğitim, sağlık vd. kamu tesislerinde yangın algılama sistemleri kurulma zorunluluğunun kaldırılmasının Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca **“kaynak israfını önlemek”** olarak değerlendirmesi kamuoyunda ibretle karşılanmıştır. (Vatan, 21.12.2007)

Bu bağlamda;

- 1- Ön uyarı sistemleri yangınlarda ve depremlerde çok önemli bir işleve sahiptirler. Buna göre; eğitim, sağlık vd. kamu tesislerinde yangın algılama sistemleri kurulması zorunluluğunu ortadan kaldıran söz konusu yönetmelik değişikliğinin, toplumun can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehdit ve risk Hükümetinizce hesaplanmış mıdır?
- 2- Yangınlarda ölümlerin önemli bir kısmının zehirlenme nedeniyle gerçekleştiği bilindiğine göre, ana okulları ve kreşlerde öğlen uykusuna yatırılan çocukların olası bir yangında oluşan dumandan zehirlenmemeleri için 7 kattan daha yüksek bir kreş yada ana okuluna mı gönderilmeleri gerekmektedir?
- 3- Kaç tane okul, kreş ve anaokulu gibi eğitim tesisleri ile poliklinik hizmeti veren hastane binaları 7 kat ve üzerindedir?
- 4- Yangın alarmı sistemi takılması zorunluluğu 2 kata(6,5) çıkartılmıştır. Buna göre, tek katlı kimi müze, sergi sarayı, Topkapı sarayı ve benzeri tarihi binalar nasıl korunacaktır?
- 5- Ön uyarı sistemlerinin yangınlarda ve depremlerde çok önemli bir işleve sahip oldukları dikkate alındığında, bu yönetmelik değişikliğinin insan yaşamı ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği savlarına katılıyor musunuz?