

7/1173

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1173-2117/4825

17 Aralık 2007

Konu:.....

Sayın Tayfur SÜNER
Antalya Milletvekili

İlgi: 27/11/2007 tarihli ve (7/1173) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

Kiralanan ek binanın tadilatına ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

12/12	Md. Yrd.	1/12
12/12	Md.	1/12
13/12	D. Bşk.	1/12
13/12	En. Sek. Yrd.	1/12
13/12	Gen. Sek.	1/12

N. P.
Nevzat PAKDİL
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

EK : Soru cevabı (2 sayfa)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

-1-

CEVAPLAR :

Cevap 1.- SİMTAŞ Müh.Tic.Ltd.Şti. taahhüdü altında tamamlanan ve geçici kabulü yapılan TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binasının kesin hesabı 2.714.533,95 YTL, dir.

Cevap 2.- TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası tadilatı 12/7/2007 tarihinde bitirilmiş olup, işin geçici kabulü 12/7/2007 tarihinde yapılmıştır. Ek Hizmet Binasına taşınması planlanan bütün birimler, Ağustos ve Eylül aylarında taşınma işlemini tamamlamışlardır.

Cevap 3.- TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası tadilatı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Açık İhale Usulü Anahtar Teslim Götürü Bedel Esası doğrultusunda yapılmıştır. İhaleye katılan 14 firma arasından 1 inci sırada yer alan ve en uygun teklifi veren SİMTAŞ Müh. Tic. Ltd. Şti'ne ihale edilmiştir. Ek Bina tadilat işi bu firma tarafından tamamlanmıştır.

Cevap 4.- 1946 yılında, o dönemin mühendislik kavram ve yöntemleri ile tasarlanıp yapılmış olan tarihi binanın taşıyıcı sistem elemanları, Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesinin teknik raporu doğrultusunda; "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çelik profiller ile güçlendirilmiştir. Ayrıca yer döşemesi, tavanlar, duvarlar, pencere ve kapı doğramaları, kalorifer kazanı, havalandırma tesisatları, otomasyon ve çatı sistemleri yenilenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Ana taşıyıcı durumunda olan kolonların kesilmesi söz konusu olmadığı gibi, binanın depreme karşı performansının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için zemin etüdü yaptırılmıştır. Kolonlardan ve kirişlerden Yönetmeliğin öngördüğü yeterli sayıda karot (beton) örnekleri alınmış, çıkan değerler neticesinde binanın statik rölevesi hazırlanarak, zayıf elemanların güçlendirilmesi için "Takviye Proje" 3 firmadan teklif alınmak suretiyle hazırlatılmış ve İnşaat Mühendisleri Odasına onaylatılarak uygulanmıştır. Bu sayede, binanın mevcut kolonlarının taşıma kapasiteleri çelik profiller ile artırılarak, 2006 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.

Cevap 5.- TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binasında 366 personel görev yapmaktadır. Bina belirtilen Yönetmelik çerçevesinde, taşıyıcı sistem elemanlarının güçlendirilmesiyle, güvenlik seviyesinde, öncelikli olarak "can güvenliği performans kriteri" değerlerine ulaşılması hedeflenmiş, düşey taşıyıcı elemanlar (kolonlar) çelik profiller ile güçlendirilmiştir. Binanın betonarme sisteminden (temel-kolon-kiriş-döşeme) dolgu duvarlar dahil hiçbir eleman kaldırılmamıştır.

Cevap 6.- Ankara İli 3 üncü derece deprem kuşağında yer almaktadır. Binaların olası depremlere karşı dayanımları; mevcut binaların bulunduğu yerel zemin koşulları, bina titreşim periyodu ile zeminin hakim periyodu, taşıyıcı sistem elemanlarının süneklikleri (enerji sönümleme kapasitesi), mevcut elemanların mukavemet dayanımları ile doğrudan ilişkili olup, yukarıdaki esaslarla birlikte bir bütün olarak söz konusu Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda belirlenir. TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Yönetmelik doğrultusunda, olası depremlere karşı güçlendirilmiştir. Ayrıca TBMM'ye bağlı mevcut binalarda Yönetmeliğe göre sorgularının yapılarak incelenmesi, önümüzdeki dönemlerde gündeme alınacaktır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

-2-

Cevap 7.- Orman Bakanlığı eski binası tadilat öncesinde, gerek taşıyıcı eleman gerek mimari malzeme olarak ekonomik ömrünü tamamlamış bulunmaktaydı. Bu binanın TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası olarak kullanılabilmesi için güçlendirilmesi ve tadilatının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kamu yararı ve idari faaliyetlerdeki süreklilik ilkesi göz önüne alınarak; TBMM Genel Sekreterliği bu binadan ayrılrsa bile, kamuya ait olan binanın sağlam kalması ve istendiğinde diğer kurum ve kuruluşlarca kullanılabilmesi amacıyla binanın tadilatı tamamlanmıştır.