

7/714

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/21664
KONU: 7/714 Yazılı soru önergesi

08/8/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a)Başbakanlığın 22/11/2007 tarihli ve 4453 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 19/11/2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/714-1432-3616 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın 7/714 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Adana Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:2

DAĞITIM

Gereği

TBMM Başkanlığına

Bilgi

Başbakanlığa

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI :BO54VLK4010700/349 -4959

KONU :7/714 sayılı yazılı
soru önergesi

....../.../2008

22 TEM 2008

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 29.11.2007 gün ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/28747 sayılı emirleriniz,

Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/714 sayılı yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler madde madde aşağıya çıkarılmıştır.

1- Adana Doğu Atık Su Arıtma Tesisi, İlimiz Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi Kum Ocakları mevkiindedir. Anılan Tesis, Avrupa Yatırım Bankası Kredi Genel Müdürlüğünün Adana Kanalizasyon projesi kapsamında, "Adana Doğu ve Batı Atık Su Tesislerinin İnşaatı, Devreye alınması ve İşletilmesi" işi adı altında uluslar arası ihale ile yaptırılarak Mayıs 1997 yılında tamamlanmıştır. Arazinin hiçbir şekilde tarım arazisi olarak kullanılmayacak olması yer seçiminde en büyük etken olmuştur. İl Çevre Müdürlüğüne ÇED raporu için yapılan başvuruda konu Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek "Çevresel etkileri önemsizdir" kararı verilmiştir. ÇED raporunu takiben açılan uluslar arası ihale ile Aralık 1999 tarihinde inşaatı başlanılarak tesis ilk etapta mekanik arıtma olarak inşa edilmiş ve işletmeye açılmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülerek 07.06.2007 tarihinde işletmeye açılmıştır.

2- 02.10.2007 tarihinde içinde bulunan pompa odasındaki mekanik bir arızaya müdahale edilmesi sırasında bir teknisyen ve iki işçi hayatını kaybetmiştir. Olay, adli makamlarca incelenmektedir.

3-Doğu Adana Arıtma Tesisi gerek inşaat dönemi gerekse işletmeye alındığı tarihten bu güne kadar, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca denetimlerinin yapılarak, tesis kapatıcı veya durdurucu nitelikte herhangi bir aksaklığın olmadığı tespit edilmiş, ayrıca arıtma tesisine "Deşarj İzin Belgesi" alınmıştır

4- Adana Doğu Atık Su Arıtma Tesisi Avrupa Yatırım Bankası kredisi ile yapılmış olup, yaklaşık 19 milyon Euro'ya mal olmuştur. Kredi geri ödemesi, faizi ile birlikte devam etmektedir. Bu nedenle taşınması mümkün değildir.

5- İlimize bağlı her mahalleye fark gözetmeksizin hizmet götürülmektedir.

6- Adana Doğu Atık Su Arıtma Tesisi, bölgeye hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca sık sık denetlenerek arıtma tesisinde oluşan pis kokuların giderilmesi amacıyla

“Ecolo Aır Solution” isimli reçineden yapılmış doğal koku giderici sistemin kurulması için İl Sağlık Müdürlüğünün Büyükşehir ve Yüreğir Belediye Başkanlıkları ile yapmış olduğu yazışmalar neticesinde; belediyelerce anılan sistemin kurulması sağlanarak pis kokuların oluşması engellenmiştir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan bilimsel inceleme kurulu da 21.07.2007 tarihinde anılan tesiste bilimsel inceleme yapacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATIŞ
Vali

