

7/4626

TC
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610- 1616
Konu : Yazılı Soru Önergesi

23 EYLÜL 2008

12509

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 30/07/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.
00.02-7/4626-8107 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/4626 esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi gereği, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EK:
-Önerge Cevabı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi:
Başbakanlık

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/4626)**

Sorular 1,2,3,4:

-2007 yılında Oymapınar HES'in ürettiği elektrik enerjisine ödenen toplam para ne kadardır? Bu ödeme hangi adlar altında yapılmaktadır?

-Santrale uygulanan "kısıtlılık koşulu" olmuş mudur, olmuşsa bu kısıtlılık koşulu yılın kaç gününü kapsamıştır? Ortalama günde kaç saat kısıtlılık koşuluna göre üretim yaptırılmıştır?

-2007 yılında kaç kwh enerji alımı yapılmış ve bu enerjiye toplamda ne kadar para ödenmiştir?

-Gezende HES 2007 yılında ne kadar üretim yapmıştır? Tünellerindeki su kaçakları ne zaman tesbit edilmiş ve bu kaçakların giderilmesi çalışmalarına ne zaman başlanmıştır? Bu sürede kaç kWh enerji karşılığı su savaklardan bırakılmıştır?

Cevaplar 1,2,3,4:

Gezende HES'te 2007 yılında 98.252.136 kWh enerji üretilmiştir. Tünellerdeki su kaçakları 29/06/2006 tarihinden itibaren Devlet Su İşleri 42. Şube Müdürlüğüne periyodik aralıklarla kontrol edilmiş olup tünelden dışarı kaçan su miktarının artmasından dolayı 18/04/2007 tarihinde üretim durdurularak tünel boşaltılmıştır. Tünelin içerisinde yapılan incelemelerde; tünelin çöktüğü, çöken kısımdaki demir ve beton kütlenin boşa çıktığı, santralin bu şekilde çalışmasına izin verildiği takdirde santral binasındaki hidrolik ve mekanik sistemin büyük zarar göreceği belirlenmiştir. Tünelin kısmen tamir edilmesinin, tünel çökmesindeki problemi çözemeyeceği görüldüğünden, kalıcı tamiratının yapılmasına karar verilmiştir. Kaçakların giderilmesi ve çökmenin önüne geçilebilmesi çalışmalarına, 15/05/2007 tarihinde yapılan ihale sonucu 28/05/2007 tarihinde başlanmıştır. Çalışmalar, enerji tüneline 28/12/2007 tarihinde, drenaj galerisinde ise 11/05/2008 tarihinde tamamlanmıştır. 23/04/2007 tarihinde dolu savaklardan su bırakılmaya başlanmıştır. 24/12/2007 tarihine kadar dolu savaklardan bırakılan su yaklaşık 865.957.086 m³ olup bu miktar 204,9 milyon kWh enerjiye karşılık gelmektedir.

Oymapınar Hidroelektrik Santrali, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08/09/2003 tarih ve 2003/53 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığından, söz konusu santralin Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ilişkisi kalmamıştır.