

7/271

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/26
Konu : İzmir Milletvekili
Kemal ANADOL'un
Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
.../.../2007

07 OCAK 2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-622 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Kemal ANADOL'un 7/271 T.B.M.M. Esas numarası ile Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu, yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK :

-Cevap Yazısı (2 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlığa

İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL ANADOL'UN
T.B.M.M. 7/271 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

2006 yılının Eylül ayında Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu ve 80. Yıl Efe İlköğretim Okulu'nda Bayındırlık İzmir İl Müdürlüğü tarafından "depreme karşı güçlendirme" çalışması yapılmış ve geçen öğretim yılının sömestr tatilinden sonra okullar faaliyete açılmıştı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamasının ardından 1 ay sonra okulun dış cephe ve sınıf duvarlarında büyük çatlaklar oluşmuş, bunu üzerine Ödemiş Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulda inceleme başlatarak durumu İzmir Valiliği'ne bildirmişti. Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden gelen teknik heyet okulda inceleme yaparak, 28.05.2007 tarihinde "çatlakların önemli olmadığı ve risk taşımadığı" yönünde bir rapor düzenlemiş, söz konusu çatlakları yapıştırıcı madde ile doldurup üzerini sıvayla kapatmıştı.

Yapılan bu çalışmadan gerek öğrencilerimizin velilerinin, gerekse okuldaki öğretmenlerin tatmin olmaması üzerine konu CHP'li üyelerimiz tarafından İl Genel Meclisi'ne taşınmıştı. İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda, 13.06.2007 tarihinde; "Teknik elemanlarca eğitim öğretim başlamadan binada ayrıntılı bir incelemenin yapılması gerekmektedir. Bu incelemenin ivedilikle yapılması ve sonucuna göre, gerekli önlem alınmalıdır. Ayrıca, yapılacak incelemede gerekirse, onarımı yapan müteahhit kontrolü hakkında idarece gerekli işlem yapılmalı" görüşünü içeren bir karar alınmıştı. Söz konusu karar İl Genel Meclisi kararı olarak 107/02/221 sayı ile 07.08.2007 tarihinde Valilik makamına sunuldu.

Daha sonra söz konusu okullarda "depreme karşı güçlendirme" çalışması işini alan müteahhit Ruken Alattinoğlu'nun, Bayındırlık İl Müdürlüğü'nde görevli Turgay Alattinoğlu'nun kızı olduğu, İzmir İl Genel Meclisi kürsüsünden dile getirilerek tutanaklara girmiş, ve konu yazılı basınımıza yansımıştı.

1) 2006 yılının Eylül ayında söz konusu okullarda yapılan "depreme karşı güçlendirme" işi, müteahhit Ruken Alattinoğlu'na hangi usulle yaptırılmıştır. Söz konusu iş için ihale açılmış mıdır? Açıldıysa ihaleye kaç firma girmiştir ve ihale nasıl sonuçlandırılmıştır?

2) Müteahhit Ruken Alattinoğlu'nun söz konusu okullarda "depreme karşı güçlendirme" işini almasında, Babası Turgay Alattinoğlu'nun Bayındırlık İl Müdürlüğü'nde görevli olmasının etkisi olmuş mudur?

3) 07.08.2007 tarihinde 107/02/221 sayı ile Valilik makamına sunulan İl Genel Meclisi kararı üzerine söz konusu okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarının yeterliliği ve okulların depreme dayanıklılığı açısından teknik; onarımı yapan müteahhit kontrolü ile İzmir Bayındırlık İl Müdürlüğü hakkında ise idari inceleme başlatılmış mıdır?

4) 1. Derece deprem riski taşıyan İzmir'de bir ilköğretim okulunda yapılan "depreme karşı güçlendirme" çalışmalarının akrabalık ilişkileri gölgesinde yapılması ve bu güçlendirme çalışmasının hemen ardından okulda çatlaklar meydana gelmesi normal midir?

CEVAPLAR:

1-Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu ve 80. yıl Efe İlköğretim Okullarının ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi olan bütün isteklilerin teklif verebildiği Açık İhale Usulüne göre yapılmıştır.

Ödemiş 80. yıl Efe İlköğretim Okulunun ihalesi, 19.06.2006 tarihinde 11 adet firmanın katılımıyla gerçekleşmiştir. 10 firmanın geçerli teklif verdiği ihale, en düşük teklif sahibi Ruken Alaaddinoğlu firmasında, 164.000. YTL bedel ile kalmıştır.

Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulunun ihalesi, 22.06.2006 tarihinde 7 adet firmanın katılımıyla gerçekleşmiştir. 7 firmanın da geçerli teklif verdiği ihale, en düşük teklif sahibi Ruken Alaaddinoğlu firmasında, 115.000. YTL bedel ile kalmıştır.

2- Müteahhit Ruken ALAADDİNOĞLU'nun söz konusu ihaleleri almasında o tarihte Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görevli babası Turgay ALAADDİNOĞLU'nun etkisinin olması söz konusu değildir. İhaleye katılan firmaların vermiş oldukları teklifler incelendiğinde her iki ihalenin de, rekabet ve yarışma koşulları altında gerçekleştiği açıkça görülmektedir.

Konu ile ilgili olarak, İzmir Valiliği tarafından yapılan incelemede; iddiaların doğru olmadığı ve ihalelerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki ihalenin de tüm belge ve dokümanları KİK'na gönderilmiş olup, ilgili Kamu İhale Kurumunun almış olduğu 12.02.2007 tarihli nihai kararında 4734 sayılı Kanunun 11.maddesine aykırı işlem tesis edilmediği sonucuna varıldığından iddianın yerinde bulunmadığı bildirilmiştir.

Yine Mümin ÜNAL'ın Bakanlığımıza yapmış olduğu şikayet üzerine aynı ihaleler ile ilgili olarak Bakanlığımızca görevlendirilen teknik elemanlar, mahallinde ve dosyalar üzerinde inceleme yapmışlardır. İnceleme neticesinde; Turgay ALAADDİNOĞLU 'nun idarenin ihale yetkilisi bir kişi olmadığı, bu yetkiye sahip kurullarda (yaklaşık maliyet ve ihale komisyonu) ve ihale ile ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilmediği, dolayısıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'un 1 .maddesinde yer alan hükümlere aykırı bir uygulamanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

3-Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu 52 yıllık bir bina olup, 1955 yılında dolu tuğladan tek katlı yığma tarzda yapılmıştır. 1992 yılında yine yığma olarak ancak delikli tuğladan ikinci kat inşa edilmiştir. Projesi bulunmayan söz konusu Okulun laboratuvar incelemesi ve zemin etütleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılarak İl Müdürlüğümüze gönderilmiş olup, İl Müdürlüğümüzce binada yapılan işlem sadece, sehim yapan 1 .kat tabliyesinin sökülerek yeni bir tabliye betonu yapılmasından ibarettir. Binada herhangi bir güçlendirme imalatı yapılmamıştır. Bu nedenle okulda yapılan işlemler onarım işleri olarak değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili olarak teknik elemanlarımızın düzenlemiş oldukları raporda, binada yapılması gereken bazı laboratuvar tetkikleri sonucunda güçlendirme gerekip gerekmeyeceği konusunda karar verilebilecektir. Yatırımcı kuruluş tarafından ödenek temin edilip talepte bulunulduğu takdirde İl Müdürlüğümüzce bu konuda çalışma başlatılacaktır.

4- Bahsi geçen okulda çatlakların oluşmasının nedeni Müdürlüğümüzce yapılan imalatlar değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi 1955 yılında yapılan tek katlı 52 yıllık yığma binanın üzerine 1992 yılında mukavemet özelliği olmayan delikli tuğladan 2.kat yapılmıştır. Sehim yapan 1.kat döşemesinin sökülerek yeni tabliye betonu yapılması neticesinde yığma binanın duvarında çatlaklar meydana gelmiştir.