

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ **2192**
Konu : Antalya Milletvekili
Tayfur SÜNER'in
Yazılı Soru Önergesi.

SÜRELİ
23/11/2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 05.11.2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/553-1105/2981 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'in Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 7/553 Esas No'lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.



Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK :
-Cevap Yazısı (1 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:
T.B.M.M. Başkanlığına Başbakanlığa

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ
SAYIN TAYFUR SÜNER'İN
T.B.M.M. 7/553 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVABI**

SORULAR :

Antalya'nın Akseki İlçesindeki devlet hastanesinin 2005 yılında pencere, tabanlar, çatı onarımları ve dış cephe boyaları için ihale yapılmıştır. Hastane aynı yıl boyanmaya başladı, ancak iyi yapılmayan ve tam olarak bitmeyen boya, 2006 yılı gelmeden dökülmeye başlamıştı. 2006 yılında hastanenin yıpranan dış cephe boyaları yeniden yapıldı. Ancak bu sefer de eski kalıntıların temizlenmeden yapılması nedeniyle, boya bir yıl geçmeden yine atmıştır. Devletin paralarını nasıl heba edildiğinin göstergesi olan hastanenin 2007 yılında yeniden boyanması kararlaştırılmıştır.

1-2005 yılından itibaren yapılan üç boyanın ödeneği nereden verilmiştir?

2-Bu ihale hangi firmaya verilmiştir? Yapılan boya en az 5 yıl dayanaklı olmak zorundadır. Ancak bir yıl bile geçmeden boyalar dökülmektedir. Bu yolla birilerine rant mı sağlanmak istenmiştir?

3- Her beğenilmeyen boyama için ayrı ödenek mi çıkarılmaktadır? Hastanenin boyası tam olarak ne zaman bitirilecektir? Belli bir zaman sonra dördüncü kez de boyanacak mıdır?

CEVAP:

Akseki Devlet Hastanesinin onarımına ilişkin ihale 18.10.2005 tarihinde yapılmış, 31.10.2005 tarihinde de sözleşmeye bağlanmıştır. Söz konusu işin yüklenicisi Rasim Caner DİLAN'dır.

İhale kapsamında yer alan bina dış cephesinin kaplanması işi; eski cephe kaplaması tümü ile kazınarak gerçekleştirilmiş, fakat işin yapıldığı tarihteki yağmurlar nedeniyle ıslanan dış cephe tam kurumadan boyama işlemi yapıldığı için dış cephe boyasında kısmi dökülmeler oluşmuş ve 2006 yılında dökülen kısımların onarımı, bila bedel işin yüklenicisine yaptırılmıştır.

Ancak, 2007 yılında işin mahallinde yapılan inceleme neticesinde dış cephe boyasında tekrar dökülmelerin meydana geldiği ve bu durumun uygulama (işçilik) hatasından kaynaklandığı, kısmi onarımının da soruna çözüm olamayacağı anlaşılmış ve boyama işlemi yüklenici Rasim Caner DİLAN'a hiç bir ek bedel ödenmeden daha önce yaptığı dış cephe kaplaması kazıtılarak, yeniden tekniğine uygun olarak yaptırılmış ve sorun tümüyle çözülmüştür.

Sonuçta; Akseki Devlet Hastanesi dış cephe kaplaması için ihale kapsamında bir kereye mahsus ödeme yapılmış, daha sonra yapılan onarımlar için Devlete yük getirici her hangi bir ödemede bulunulmamıştır.

