

T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

4847

27 Haziran 2008

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610
KONU : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Milletvekili Sayın Jale AĞIRBAŞ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/3786 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur:

Elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması hem elektrik kayıp ve kaçaklarının azaltılması, hem de görüntü kirliliğinin son bulması açısından önem arz eden çalışmalardandır. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmakta; yağmur, fırtına, sel gibi doğa olaylarında da kesintinin önüne geçilmektedir. Ayrıca bu gibi durumlarda, insan yaşamının tehlikeye girmesi önlenmiş olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınmasına ilişkin çalışmalar hız kazanmış olmasına rağmen, bazı yerlerde bu çalışmaların ihmal edildiği görülmektedir. İstanbul Beykoz'a yapmış olduğum ziyaret sırasında tanık olduğum, elektrik dağıtım hatlarının yarattığı görüntü kirliliği ve yol açabileceği tehlikeler elektrik hatlarının yer altına alınması konusundaki çalışmaların yeterliliğinin sorgulanması gerektiği kanaatinin oluşmasına neden olmuştur.

SORU 1- Ülkemizdeki elektrik dağıtım hatlarının ne kadarı yer altına alınmıştır? Bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP 1- Anakent statüsüne sahip 16 ilde 2007 yılı sonu itibarıyla 63.789 km dağıtım hattı yer altına alınmıştır.

SORU 2- Elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması çalışmalarının yavaş gitmesinin sebebi nedir?

CEVAP 2- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bağlı birimleri tarafından elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması çalışmaları belirli bir program dâhilinde devam etmektedir.

SORU 3- Ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'un Beykoz ilçesindeki elektrik dağıtım hatlarının yarattığı tehlike ve görüntü kirliliği ne zaman son bulacaktır?

T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

CEVAP 3- Beykoz bölgesindeki alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlarının tamamı Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEDAŞ Teknik Şartnamelerine göre tesis edilmiş dağıtım şebekeleridir. Bu haliyle can ve mal emniyetini tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değildir.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan havai hat tesislerinin yer altı tesisine dönüştürülerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yatırım programı çerçevesinde sürdürülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.


Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı