

7/1332

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/090-01 - 5347
Konu: Yazılı soru önergesi

ACIEMER
22.02.2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03.01.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1332-2555/5730 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR tarafından verilen “Hastanelerde kullanılan kloroflorokarbonlu soğutuculara ilişkin” 7/1332 sıra sayılı yazılı soru önergesi’nin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Ekler :
Ek-1 : Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR tarafından verilen "Hastanelerde kullanılan kloroflorokarbonlu soğutuculara ilişkin" 7/1332 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Türkiye küresel ısınmaya neden olan kloroflorokarbonlu soğutucu akışkanların kullanılmaması için uluslar arası anlaşmalara imza atmış olmasına rağmen halen bu anlaşmalara uygun hareket etmemektedir. Özellikle de sağlık kuruluşlarında bu durum büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Bu çerçevede;

SORU 1-Ameliyathanelerin hijyenik klima ve havalandırma tesisatları ile ilgili standart ve yönetmeliklerde uluslar arası anlaşmalara uygun düzenlemeler yapılmış mıdır?

SORU 2-Sağlık Bakanlığı denetimi dahilindeki kamu ve özel hastanelerde bulunan klimaların kloroflorokarbonlu olup olmadığına yönelik bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmadı ise genel kapsamlı bir denetim ne zaman yapılacaktır?

CEVAPLAR 1-2- TS EN 13053 "Binaların Havalandırma – Hava Taşıma Birimleri – Birimler – Bileşenler ve Birimleri Performans Oranları" adlı ulusal standartla düzenlenmiştir. Söz konusu standart Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 89/106/EEC sayılı AB direktifine atıf yapmakta ve adı geçen Bakanlık tarafından söz konusu direktif doğrultusunda "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" (08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı RG) ile düzenleme altına alınmış bulunmaktadır.

Bakanlığımızca yapımı ve tadilatı gerçekleştirilen ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri DIN1946 part 4 "Heating Ventilation and Air Contitioning, HVAC systems in Hospitals" sayılı Alman standardına uygun bir şekilde hijyenik olarak klimatize edilmekte olup, Genel Mekanik Şartnamede bu durum açıkça ifade edilmektedir. Yeni yatırım ve tadilatlarda klima tesisatlarında soğutucu gaz olarak kullanılan CFC (kloroflorokarbon) ve HCFC (Hidrokloroflorokarbon) gazları kullanılmamakta olup, Genel Mekanik Şartname içinde Yer Alan Steril Oda Sistem Birimleri Şartnamesi ve Soğutma Tesisatı Şartnamesinde bu durum "Ozon tabakasına zarar vermeyen ve içinde hiç Cl (Klor) atomu bulunmayan HFC (hidroflorürkarbon) türünden gazlar kullanılacaktır" ifadelerine yer verilmiştir.

Ülkemizde yeni ameliyathaneler bu standartlara göre yapılmakta, eski ameliyathanelerin iyileştirme çalışmaları devam etmekte ve bu standartlara göre düzenlenmektedir.

