

7/9079

T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610 5847 03.09.2009
KONU : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/9079 esas sayılı **yazılı soru önergesinde** yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.

Soru önergesine konu firmanın üretim tesislerinin bulunduğu Tathıcak mevkiindeki elektrik kesintileri, elektrik dağıtım şebekesinin artan güç talepleri karşısında yetersiz kalmasından kaynaklanmıştır. Elektrik kesintilerinin giderilmesi için yöreye 1 adet Dağıtım Merkezi ve 3 adet Trafo Binası yapılmış olup, bu tesislerin orta gerilim kablo irtibatları yapılarak servise alınmıştır.

2009 yılında yöredeki alçak gerilim şebekesinin bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, yöredeki şebeke yenileme çalışmalarında tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bütün bu çalışmaların neticesinde yöredeki elektrik kesintileri asgari seviyeye çekilmiştir.

Elektrik arızaları ile ilgili bilgilendirmeler, ilgililerin yazılı ve sözlü müracaatlarına istinaden yapılmaktadır.

Konya ve çevresinde meydana gelen programsız elektrik kesintisi toplam 71 adet olup, toplam kesinti süresi 17 saattir.

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı