



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/4823

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-981
Konu : Yazılı Soru Önergesi

17.11/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sayın A.Jale AĞIRBAŞ' ın 7/4823 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A. JALE AĞIRBAŞ' IN
7/4823 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *İstanbul' a su sağlayan barajlardaki su miktarı ne kadardır?*

CEVAP 1. 31.10.2008 tarihi itibarıyla İstanbul'a su temin eden barajlarda 424,6 milyon m³ su bulunmakta ve bu miktarın 246,3 milyon m³ ü kullanılabilir olup, doluluk oranı % 28 dir.

SORU 2. *Önümüzdeki günlerde İstanbul'u susuz günler mi beklemektedir?*

CEVAP 2. Sadece barajlardaki aktif hacimde bulunan su miktarı İstanbul'un 100 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Ayrıca önümüzdeki aylar, yağışlı mevsim içindedir. Bu yüzden İstanbul' da su sıkıntısı söz konusu değildir.

SORU 3. *İstanbul'un İçmesuyu ihtiyacını karşılayacak olan Melen Çayı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü, kuraklığın sürmesi durumunda İstanbul' a su akışının duracağı doğru mudur? Bu durumda ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir.*

CEVAP 3. Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi (Melen Sistemi) kapsamındaki pompa istasyonunda 5 asıl 1 yedek olmak üzere toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. 2008 yılında yaşanan aşırı kuraklık ve tarım alanındaki aşırı sulama sebebi ile yaz aylarında 2-3 adet pompa çalışmıştır. Halen yeterli miktarda su alan tesiste 5 adet pompanın tamamı çalışmaktadır. Melen Çayının planlaması yapılırken yaz mevsiminde suyun azalacağı göz önünde bulundurulmuştur. Tesis ve pompa kapasiteleri buna göre projelendirilmiştir. Netice olarak, Melen sisteminden İstanbul' a planlanan miktar kadar su alınabilecektir.

