

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7/8280

ACELE VE GÜNLÜDÜR
08.10.2009

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/090-01 - 38697
Konu: Yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bursa'daki hastane yangınına ilişkin" 7/8280 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Ekler :
Ek-1 : Önerge Cevabı (3 Sayfa)

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından verilen “Bursa’daki hastane yangınına ilişkin” 7/8280 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde; 26 Mayıs 2009 tarihinde, gece 02:00 sıralarında 2.bodrum katında radyoloji bölümünde sebebi henüz kesinleşmemiş bir yangın çıkmış. İtfaiyenin ve sağlık çalışanlarının çok fedakar çalışmalarıyla yoğun bakımdaki hastalar ve yeni doğan yoğun bakımdaki hastaların büyük bir bölümü kurtarılmış. Bu iki birimde toplam 29 hasta varmış. Erişkin yoğun bakım servisi olaydan en çok etkilenen alan olarak öntümze çıkıyor. Buradaki hastalardan 8’i hayatını kaybetti.

- 1.Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde meydana gelen yangının sebepleri nelerdir?
- 2.Hastanenin elektrik aksamıyla ilgili kontroller en son ne zaman yapılmıştır?
- 3.İlgili hastanenin, herhangi bir yangın veya doğal afet durumunda hastaların tahliyesiyle ilgili olarak planlama mevcut muydu?
- 4.Bu yangında hastaların tahliyesiyle ilgili olarak ortaya çıkan aksaklıklar nelerdir?
- 5.Hastanede havalandırma sistemi mevcut muydu?
- 6.Yangın sırasında havalandırma sisteminde ve acil yangın çıkışlarında sorun yaşanmış mıdır?
- 7.Bursa Şevket Yılmaz Hastanesindeki yangında; hastanede var olan, yangın ihbar sisteminin çalışmadığı şeklindeki görüşler konusunda neler düşünüyorsunuz?
- 8.Bu sistem çalışmadıysa, çalışmamasının sebepleri nelerdir?

CEVAPLAR:

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle konunun tüm yönleriyle araştırılması için gerekli inceleme, gerekiyorsa soruşturma yapmak üzere Bakanlığımızca Müfettiş görevlendirilmiştir.

İnceleme ve soruşturma sonunda düzenlenen 14.07.2009 tarih ve 128/13, 171/15 sayılı Tazmin Raporu ile 27.07.2009 tarih ve 6321 sayılı Onayda, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde 26.05.2009 günü saat 02.00 civarında meydana gelen yangın ile ilgili olarak; yangının sebebinin ne olduğu, yangının sebebi bağlamında hastanenin görüntüleme merkezinin yüklenicisinin, ilgili hastane personeli ile diğer kişilerin kasıt, ihmal ve kusurlarının ve yangın esnasında yangın alarm sisteminin çalışmamasında ilgili personelin ihmallerinin olup olmadığı konusunda; Görüntüleme hizmetlerini yürüten Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. tarafından kablolama imalatlarının 2005 yılında yapıldığı, bu imalatların tabi olduğu 2002 yılında yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre “halojen free” kablolar (yandıkları zaman duman çıkarmayan kablolar) ve yanmaz kablo kullanılması gerekirken, firmanın yaptığı kablolama imalatlarının mezkur Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmakla, zikredilen firmanın hisselerinin %99,99’unun sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan, ayrıca şirket unvanı altında vazedeceği münferit imzası ile şirketi 3. şahıslara, resmi ve özel kuruluşlara karşı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişinin yukarıda belirtilen eylemler nedeniyle adli yönden sorumluluğu bulunduğu kanaatine varılarak söz konusu şahıs hakkında “Suç Duyurusu Raporu” düzenlenmiştir.

Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. ile yapılan 21.10.2005 tarihli sözleşmenin 9.2.maddesine göre sözleşme eki olan idari şartnamenin 55.9’uncu maddesinde ifale halinde işin faal hale getirilmesi esnasında ortaya çıkacak olan bütün masraflar (cihazların, kablolama, cihazların hastane bilgisayar ve otomasyon sistemine entegrasyonu, 

şartlarında yapılacak değişiklik, düzenleme, tamirat, etüt, proje vb. işlerin tamamı) yüklenici firma tarafından karşılanacak” devamında ise “cihazların kullanımı ile ilgili gerekli olabilecek ruhsat veya izin belgelerinin alınması yükleniciye aittir” denilmektedir. Mevcut sözleşmeden de anlaşılacağı üzere görüntüleme merkezinin teknik alt yapısının oluşturulmasından Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. sorumludur.

Söz konusu raporda; “Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde görevli teknik elemanlar tarafından düzenlenen 02.05.2008 tarihli tutanakta; özetle hastane genelinde bulunan yangın alarm sisteminin çalışmadığı ve bunun çalışır vaziyette tutulması ile ilgili eksiklik ve ihmaller olduğu tespit edilmiştir.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Nejdett PINAR tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından düzenlenen Bilirkişi Teknik Raporunda; duman algılama dedektörünün bulunmamasından dolayı meydana gelen yangının geç fark edilmiş olmasının müdahalenin de geç yapılmasına neden olduğunun belirtildiği; ilgili ifadelerle göre de yangın alarm sisteminin yangın esnasında çalışmadığı, yangın alarm sisteminin çalışmaması nedeniyle yangının geç fark edildiği ve dolayısıyla da müdahalenin geç yapılabildiğinin anlaşıldığı” belirtilmektedir.

Bu bağlamda; Hastane Başhekimisi Osman Naci ÇELİK’in Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 110.maddesinde (110/c, o,ö vb. bentleri) kayıtlı görevlerini gerektiği gibi yapmakta ihmalinin olduğu anlaşıldığından, başhekimin bu fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesine göre “Aylıktan Kesme” cezası ile tecziye edilmesi;

Hastane Müdürü Salim ÖZDAĞ’ın Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 147.maddesinde (147/a,b,e,g vb. bentleri) kayıtlı görevlerini gerektiği gibi yapmakta ihmalinin olduğu anlaşıldığından, müdürün bu fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesine göre “Aylıktan kesme” cezası ile tecziye edilmesi;

Hastane Müdür Yardımcıları Mehmet GENÇ ve Yakup GÜLER’in Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 148. maddesinde kayıtlı görevlerini ihmal ettikleri anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C- a maddesine göre “Aylıktan Kesme” cezası ile tecziye edilmeleri,

Kadrosu Bursa Devlet Hastanesinde olmakla birlikte 07.04.2005 tarihinden bu yana Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde haftada 2 gün geçici olarak görevlendirilen Elektrik Elektronik Mühendisinin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 163. maddesinde kayıtlı görevlerini ihmal ettiği anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesine göre “Aylıktan Kesme” cezası ile tecziye edilmesi gerektiği, kanaatine varılmış olup,

Ayrıca hastane başhekiminin yukarıda sayılan konularda ihmali nedeniyle Başhekimlik görevinden alınarak Bakanlığımızın başka kurum veya kuruluşlarına uzman hekim olarak atanmasının;

Keza Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcılarının ihmalleri nedeniyle görevlerinden ayrılarak Bakanlığımızın başka kurum veya kuruluşlarında durumlarına uygun bir göreve atanmalarının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Yoğun bakım üniteleri ve diğer boş yatak durumları 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından çevrimiçi olarak görülmekte ve koordinasyon Komuta Merkezi tarafından sağlanmaktadır.



Yangın öncesinde yoğun bakım ünitesinde bulunan ve yangın dolayısıyla tahliye edilen 16 hastadan 8 hastanın hayatını kaybetmesinde kasıt, ihmal ve kusur olup olmadığı, bu hastaları taşıyan nöbetçi personelin ihmallerinin olup olmadığı, gereken gayret ve çabanın gösterilip gösterilmediği, yoğun bakım ünitesinin usulüne uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı, hastaların tahliyesinin gerektiği gibi yapılabilmesi için uygun alt yapı oluşturulup oluşturulmadığı konusunda; Hastaların yoğun bakımdan çıkarılarak ambulanslara yerleştirilip değişik hastanelere yönlendirilmeleri ve bu sırada solunum desteği sağlanmaya çalışılmasına rağmen yoğun bakımda ventilatörsüz geçen süre içinde beynin oksijensiz kalmasına bağlı geri dönüşümü olmayan değişiklikler geliştiğinden resüsitasyon çabalarının sonuç vermediği, dolayısı ile yoğun bakımda ve ambulans ile nakilde görevli sağlık personelinin 8 hastanın hayatını kaybetmesinde ihmalinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumundan 8 hastanın kesin ölüm sebebini gösteren rapor henüz gelmemiştir. Adli Tıp Kurumunun kesin ölüm sebeplerini gösteren raporu geldiğinde gerekli inceleme ve/veya değerlendirmeler ayrıca yapılacaktır.

Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım ünitelerine kabulü sırasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Genel yoğun bakım ünitesinde bulunan toplam 16 hasta 15 dakika içerisinde il içindeki hastanelere ambulanslar ile nakledilmiştir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi yanında üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastaneler üzerlerine düşen görevi özveriyle yerine getirmişlerdir.

Konuya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

