

G.K.89
7/7278

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/ 15129
KONU: 7/7278 Esas No'lu yazılı soru önergesi

9/6./2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 25/03/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12162-7/7278/12238/26069 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın 7/7278 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; İstanbul Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

5 den 1

T.C.
İstanbul Valiliği
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.07.00/610/ 41764

15-05-2009

Konu : 7/7278 Esas No'lu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 01.04.2009 tarih ve 8311 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın 7/7278 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorular hakkında;

1- 03.03.2009 tarihinde İSTAÇ odayeri Çöp Depolama tesisleri karşısındaki ormanlık alanda, isale hattında boru kırığının meydana geldiği ve aynı gün onarımı yapılarak isale hattına suyun verildiği, Kemerburgaz su deposunun dolu olduğundan onarım süresince su kesintisinin yapılmadığı, 04.04.2009 tarihinde ise aynı bölgede pik boru isale hattının 4 ayrı noktada meçhul kişiler tarafından 3 yerinden muhtemelen balyozla delindiği, 1 noktasında ise boru üst kısmının çatlatılması şeklinde hasara uğratıldığı, bu durumun, onarım öncesi incelenerek Kemerburgaz Jandarma Karakoluna bildirildiği, aynı gün 12.00-22.10 saatleri arasında hasar onarımlarının yapılarak hamsu isale hattının işletmeye alındığı, ancak arıza onarımının yapıldığı boru bağlantı yerinde yeni bir su kaçağının meydana geldiğinden, 05.03.2009 günü 10.00-22.45 saatleri arasında onarım yapılarak hattın yeniden işletmeye alındığı, bu çalışmalar sebebiyle 04.03.2009 günü saat 01.00 ile 06.03.2009 günü saat 09.00 arasında Kemerburgaz Arıtma tesislerinden şebekeye su verilemediği, göletten su alan Göktürk Mahallesi'nde ise herhangi bir su kesintisinin yapılmadığı,

2- Kemerburgaz ve Göktürk bölgesinde toplam 9001 abonenin bulunduğu,

3- Bölgeye ortalama 4.200 m³/gün suyun verildiği,

4- İSKİ'nin sözkonusu bölgedeki arıza onarım süresinin yukarıda da izah edildiği üzere 4 gün olmadığı, İSKİ iletim hatlarında zaman zaman arızaların oluştuğu, kanaatçe verilemeyen sudan dolayı maddi bir kaybın hesaplanmasının mümkün olmadığı, ancak istenmeyen bu durum sebebiyle İSKİ'nin hizmetlerinde bölgesel de olsa kısa süreli bir aksamanın oluştuğu,

5- Kırılğan yapıda olan eski bir pik borunun 4 yerde patladığı, 3 yerde muhtemelen balyozla delinme, 1 noktasında ise boru üst kısmından çatlatılması ile hasara uğratıldığı, konunun incelenerek adli işlemlerin yapılması için Kemerburgaz Jandarma Karakoluna bildirildiği,

21-05-09
20838-

M. ✓ L

6- İptal edilen boru hattında meydana gelen hırsızlık olaylarının tespit edilerek ilgili Jandarma Komutanlığına bildirildiği, konuyla ilgili olarak 8 adet davanın açıldığı, bu davalardan 2 adedinin İSKİ İdaresi lehine olmak üzere suçluların mahkumiyet cezası alması ile sonuçlandığı, 6 adet davanın ise devam ettiği,

7- Söz konusu isale hattının geçtiği arazinin meskun saha dışında ormanlık alanda kaldığı, isale hatlarının güzergahının İSKİ güvenlik personeli tarafından devriye usulü ile kontrol edildiği, meydana gelen hırsızlık olaylarının tutanakla tespit edilmekte ve ilgili Karakol Komutanlığına bildirilerek gerekli adli işlemlerin yapıldığı,

8- Boru hattının yaklaşık 50 yıllık bir hat olduğu, güzergahının bölge halkı tarafından da bilindiği,

9- Boru hattının orman alanı dışındaki kısmının İSKİ tarafından sökülerek ambarlara nakledildiği, orman arazisinde kalan kısmıyla ilgili olarak gerekli izin müracaatlarının yapıldığı, izin verilmesini müteakip bu borularında söküleceği, Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Muammer GÜLER
Vali