

7/8630

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/4352

10/08/2009

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 10.07.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazı.

Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın, "Amasra Öğretmenevinin yıkım kararına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8630 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Söz konusu binada müşavir firma PROTA Müh. Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi tarafından yapılan deprem tahkikinin raporunda;

- Yapının, aşılma olasılığı 50 yılda %10 olan deprem için can güvenliği performans düzeyini her iki deprem doğrultusu için sağlamadığı görülmüştür,

- Yapılacak güçlendirme ve onarım işleri beton dayanımının düşük olması nedeniyle mevcut yapı için ekonomik olmayacaktır
denilmektedir.

2. Mevcut bina 30.10.2008 tarihinde boşaltılmış, Belediye hizmet binasının 4'üncü katına taşınmış olup restoran ve lokal hizmetlerini devam ettirmektedir.

2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." denilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Nihat ÇUBUKÇU

Millî Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa



ÜCRETSİZ
444 0 632
DANIŞMA HATTI



Atatürk Bulvarı Nu: 98 Kızılay 06648 ANKARA

Telefon: 413 14 66 - 425 00 86 Faks : 418 64 01

e - posta : sgb @ meb.gov.tr

Elektronik ağ : www.meb.gov.tr

1 / 1