

C.K.129
7/7907

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 924

06 TEMMUZ 2009

Konu : Yazılı Soru Önergesi

8975

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 27.05.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13239 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Oktay VURAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7907 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEDAŞ, TEİAŞ ve BOTAŞ Genel Müdürlükleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN OKTAY VURAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/7907)**

Soru 1:

İzmir Bergama Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sanayicilerimizin desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yardımcı olunması ekonomimiz açısından büyük yarar sağlayacaktır. Yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye gerekli yatırımları yapmasını teşvik etmek, desteklemek büyük ihtiyaçtır.

Bu kapsamda doğalgaz iletim-dağıtım hattının bir an önce bölgeye ulaştırılması, elektrik konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yakından geçen hattan alınması gerek işletmeler gerekse İzmir Bergama Organize Sanayi bölgesinde yatırım planları olan işletmeler için önem arz etmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki sorularımı yöneltiyorum:

- İzmir Bergama Organize Sanayi bölgesine doğalgaz iletim-dağıtım hattı çalışmaları hangi seviyededir? Bölgeye doğal gazın ne zaman ulaştırılması planlanmaktadır?

Cevap 1:

Bergama Organize Sanayi Bölgesi (Bergama OSB)'nin doğalgaz kullanabilmesine ilişkin olarak BOTAŞ Genel Müdürlüğüne herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır.

Soru 2:

Bölgenin elektrik ihtiyacı için yapılan çalışmalar hangi safhadadır?

Cevap 2:

Bergama Organize Sanayi Bölgesi Tüzel kişiliğine EPDK'ca 30.04.2009 tarihli ve ED-OSB/2078-7/1469 numaralı 49 yıl süreli OSB Dağıtım lisansı verilmiştir. EPDK'nın "Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği" gereği alınan lisans çerçevesinde, OSB'ler lisansda belirlenen onaylı sınırlar içerisinde dağıtım sistemi yatırım planını yapmak, yeni dağıtım tesislerini uyumlu bir şekilde işletmek, bakım ve onarımını yapmak, sahip olduğu ve işletmekte olduğu tesislerde her türlü güvenlik tedbirlerini almak, katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak ile yükümlüdür.

Bergama ilçesi 154kV Bergama trafo merkezinden beslenmektedir. Trafo merkezinin kurulu gücü 2x50 MVA olup iletim sistemi bölgedeki enerji artışını karşılayacak kapasitededir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Bergama OSB'nin toplam enerji talebinin 15 MVA gücünde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu enerjinin ancak 154/34,5 kV Bergama TM'den tahsis edilecek 2 adet fiderden çekilecek 2(3x477) MCM iletkenli ENH ile karşılanabileceği TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüş ve konu hakkında TEİAŞ Genel Müdürlüğünden güç ve fider tahsisi istenmiştir. TEİAŞ Genel Müdürlüğünce ilk etapta acil enerji talebi olan 2 MVA gücündeki enerji ile 1 adet fider tahsisi yapılmıştır.