



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 228
Konu : Yazılı Soru Önergesi

28.04/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Başbakanlığın 08.04.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-1431 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN' in, 7/7348 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN' İN
7/7348 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Aliğa'daki Petkim' e ait olan, ancak DSİ tarafından işletilen Güzelhisar Barajı'ndaki 10 milyon m³ temiz su, Belediye'nin ısrarlı talebine rağmen neden şehir şebekesine verilmedi? Neden İzmirliilerin ihtiyacı için kullanılmak yerine, DSİ' nin talimatıyla denize döküldü?*

SORU 2. *Kentin en az 5 aylık ihtiyacını karşılayacak temiz suyun, DSİ' nin talimatıyla denize boşaltılması, iktidarınızın belediye'yi ve İzmirliileri cezalandırma çabasının sonucu mu? Halk sağlığını tehdit eden bu yönteme nasıl izin veriyorsunuz?*

CEVAP 1,2. Barajın işletilmesiyle ilgili olarak, 11.04.1983 tarihinde DSİ ile PETKİM arasında imzalanmış bir protokol mevcuttur ve uygulamaya yönelik herhangi bir problem yaşanmamıştır. İzmir Bölgesinde son üç yılda yağış azlığından dolayı barajlardaki doluluklar azalmış ve sular tasarruflu kullanılmıştır. 2008 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının içmesuyu faaliyetlerindeki başarısızlığı ve arsenikli sudan dolayı, içmesuyu kuyularından bazıları kapatılınca tabii olarak su sıkıntısı yaşanmıştır. Bu esnada Aliğa'daki barajdan Aliğa-Menemen arasındaki bir su hattına günde 30.000 m³ (300lt/sn) verilmiştir. Bu suyun artırılması da PETKİM tarafından bedeli karşılığında yapılmaktadır. Bu isale hattından başkaca bir tesis olmayıp, günde 30.000 m³ den fazla su alma imkânı da yoktur.

2009 yılı Ocak-Şubat aylarındaki aşırı yağışlardan dolayı baraj maksimum işletme kotunu aştığından fazla suyun tahliye edilmesi (hem baraj emniyeti, hem de ilçe halkının can ve mal emniyeti cihetinden) gerekmiştir. PETKİM ve İZSU yetkililerine haber verilmiştir.

Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz KOCAOĞLU bu gerçekleri bildiği halde DSİ' yi suçlayarak, hem kamuoyunu hem de bölge milletvekillerini yanıltıcı ifadeler kullanmış, 2008 yılındaki İZSU nun politikasındaki aczini unutturmak için bu yola başvurmuştur.

İzmir ilinin günlük su tüketimi 600.000 m³ olup, 5 aylık ihtiyacı 90.000.000 m³ tür. 10.000.000 m³ suyu alması için Belediyenin DSİ' ye hiçbir zaman müracaatı da olmamıştır. Bu suyu şehir şebekesine alabilecek bir tesisi zaten mevcut değildir.

Ayrıca, 20-28 Şubat, 2009 07-15 Mart 2009, 21-26 Mart 2009 ve 15 Nisan 2009 tarihlerinde de benzer durumlar hâsıl olmuş ve su tahliye edilerek can ve mal kaybına sebebiyet verecek muhtemel taşkınların tamamı önlenmiştir. İddia ettiğiniz gibi; yapılan işlemler İzmirliilerin cezalandırılmasına yönelik değil, bölge halkının can ve mal emniyetinin temini içindir. Bu uygulamalar teknik gereklilik olup, bütün barajlarda uygulanır.

Netice itibari ile Güzelhisar Barajından su tahliye edilmesi, teknik bir zorunluluk olup, herhangi bir yanlışlık, duyarsızlık veya kasıt söz konusu değildir.

