



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/4791

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 1031
Konu : Yazılı Soru Önergesi

03.12.2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : Başbakanlığın 27.11.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-4319 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL' un, 7/4791 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL' UN
7/4791 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. İzmir İli Menderes İlçesinde 20 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen orman yangınında kaç hektar ormanlık alan zarar görmüştür? Yöre halkı ile Bakanlık yetkililerinin zarar gören alana ilişkin açıklamaları arasındaki fahiş farkın nedenleri nedir?

CEVAP 1. Bahse konu orman yangını sonrası yapılan yersel ölçümlerde 1.228 hektar ormanlık alanın kısmen zarar gördüğü tespit edilmiştir.

SORU 2. Yangın Bölgesinde, yıllar itibariyle ne kadar uzunlukta elektrik nakil hattı yenilemesi ve bakımı yapılmıştır? Yangın bölgesinde 22 yıldır elektrik hattı bakımı ve yenilenmesinin yapılmadığı doğru mudur? Nakil hatlarının ekonomik ömrü kaç yıldır? Bu konuda Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin bir standart mevcut mudur?

SORU 3. Aynı bölgede yangından yaklaşık 20 gün önce elektrik nakil hatlarından kaynaklanan küçük çaplı bir yangının çıktığı doğru mudur? Eğer doğru ise bölgede yangın çıkarma riski olan elektrik nakil hatlarının bakım ve yenilenmesi yapılmış mıdır?

SORU 6. Bölgede enerji nakil hatlarının bakımı ve yenilenmesi için ne tutarda yatırım yapılması gerekmektedir? Önümüzdeki dönemde bu iş için ne kadar kaynak ayrılması planlanmaktadır?

SORU 7. Ormanların yeniden eski haline döndürülmesi için büyük kaynak gereksinimi olduğu düşünüldüğünde, tekrar benzer yangınların çıkmaması için enerji hatlarının derhal yenilenmesi ve bakımının yapılması için harekete geçilmesi düşünülmekte midir?

CEVAP 2,3,6,7. Yangın bölgesinde bulunan 154 kv Uzundere Tahtalı Enerji Hattı 23+315 kv, 62 direkli 795 MCM ACSR iletkenli olarak tesisi edilmiş olup, 23.09.1997 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır. Elektrik İletim hatları kodlu bakım talimatına göre yıl içerisinde 2 aylık periyotlarla söz konusu enerji iletim hatları kontrolleri yapılmaktadır. Yangın tarihinden önceki son kontrolü 23 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır. Ayrıca Enerji iletim hatları güzergâhında 2007 yılı ilk yarısı içerisinde ağaç ve diri örtü temizliği yapılmıştır. Enerji hatlarının ekonomik ömürlerinin 30 yıldır ve yangın bölgesindeki enerji iletim hatları 1997 yılında hizmete girmiştir. Dolayısıyla yeni yatırıma ihtiyaç yoktur.

SORU 4. Yangının çıkış nedeni konusunda herhangi bir rapor hazırlanmış mıdır? Eğer hazırlandı ise bu raporun içeriği nedir? Yangından sorumlu olanlar hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Eğer resmi bir rapor hazırlanmadı ise bunun gerekçeleri nedir? Resmi raporun kamu kuruluşlarının ihmali olduğundan dolayı açıklanmadığı doğru mudur?

CEVAP 4. Yangın çıkış nedeni konusunda; 22.07.2008 tarihinde Jandarma tarafından "Olay yeri Görgü ve Tespit Tutanağı" ve 01.08.2008 tarihinde "Suç Tutanağı" düzenlenmiştir. Tanzim edilen bu tutanaklarda "Yangının Demirci tepenin güney batısından geçen orta gerilim hattındaki telin kopması sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başladığı" belirtilmektedir. Konu savcılığa intikal etmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.

SORU 5. Yangından zarar gören bölgenin tekrar eski haline döndürülmesi için ne kadar süre ve ne tutarda yatırım yapılması gerekmektedir? Bölgede ağaçlandırma çalışmalarına ne zaman başlanacaktır?

CEVAP 5. Yangından zarar gören bölgenin tekrar eski haline gelmesi için 15-20 yıla ihtiyaç vardır. Yanan alanın tamamı ağaçlandırılacak olup, çalışmalara Eylül ayında başlanmıştır.