

6.11.120
7/7775

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 921

06 TEMMUZ 2009

Konu : Yazılı Soru Önergesi


8972

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 18.05.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12995 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un tevcih ettiği 7/7775 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/7775)

Sorular 1, 2:

İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Bergama Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırılmasının tamamen bittiği, imar planı ve parselasyon planı çalışmalarının tamamlanarak gerekli onayların alındığı belirtilmektedir. Temmuz 2007'de altyapı projeleri de tamamlanan Bergama Sanayi Bölgesinin altyapı inşaatlarına başlanması planlanmaktadır. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin biran önce faaliyete geçebilmesi için kaynak aktarılması ve altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerekmektedir. Bu bağlamda;

- Doğalgaz iletim ve dağıtım hattının Bergama Organize Sanayi Bölgesine ulaştırılması için çalışma yapılmakta mıdır?

- Doğalgaz iletim ve dağıtım hattının Bergama Organize Sanayi Bölgesine ne zaman ulaştırılması öngörülmektedir?

Cevaplar 1, 2:

Bergama Organize Sanayi Bölgesi (Bergama OSB)'nin doğalgaz kullanabilmesine ilişkin olarak BOTAŞ Genel Müdürlüğüne herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır.

Sorular 3, 4:

- Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik enerjisi konusunda yaşanan sıkıntılarını gidermek için, yakın geçen bir hattan bölgeye enerji verilmesi düşünülmekte midir?

- Düşünülmekteyse, bu çalışma ne zaman yapılacaktır?

Cevaplar 3, 4:

Bergama ilçesi 154kV Bergama trafo merkezinden beslenmektedir. Trafo merkezinin kurulu gücü 2x50 MVA olup trafo merkezinin kapasitesi trafoların değişimi ile artırılabilir. İletim sistemi bölgedeki enerji artışını karşılamaya uygun olup Bergama Organize Sanayinin (OSB) TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu herhangi bir enerji talebi başvurusu bulunmamaktadır.