



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 11.06.2009
Sayı: 6438

8502

10 Haziran 2009

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Onur ÖYMEN
Bursa Milletvekili

26 Mayıs günü Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde meydana gelen ve sekiz hastanın hayatını kaybetmesine yol açan yangın ile ilgili olarak aynı gün Bakanlığınıza bazı yazılı sorular iletmiştim. Bursa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarından aldığımız bilgiler ışığında bu konuda aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulması da önem taşımaktadır.

- 1- Yangından sonraki tahliye sırasında hayatlarını kaybeden vatandaşlar hakkında otopsi raporları sonuçlanmış mıdır? Sonuçlandıysa bu vatandaşlarımızın yangından veya duman zehirlenmesinden öldükleri kanıtlanmış mıdır?
- 2- Şevket Yılmaz Hastanesi'nin bittiği tarih olan 31.12.2002'de kaçak statüsünde miydi? Yangının çıktığı tarihte binanın statüsü neydi?
- 3- Binanın ruhsatı varsa İtfaiye Daire Müdürlüğünden geçerli bir itfaiye raporu alınmış mıydı? Bu raporun içeriği neydi?
- 4- Binada yangın algılama dedektörü var mıydı? Varsa yangın günü bu dedektör çalışıyor muydu?
- 5- Binanın yangın algılama sistemi en son ne zaman ve kimler tarafından denetlenmişti? Bu sistemin düzgün çalışıp çalışmadığı hakkında bir rapor tespiti var mıydı? Çalışmıyorsa çalıştırılması için hangi firmalardan teklif alınmıştır? Sistem çalışır hale getirilmiş midir?
- 6- Mevcut algılama sisteminin (konvansiyonel) aksaklıkları var mıydı? Farklı bir sistem olan (analog) sisteme geçilmesi düşünülmekte miydi? Bu iş için teklif alındı mı?
- 7- Bina toplam inşaat alanı 10.000 m2'yi veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP'i geçiyor muydu? Geçiyorsa 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında 25.10.2008 tarih, 27035 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca bina enerji yöneticisi var mıydı?

- 8- Yangın/hayat koruma eşikli kaçak (artık) akım röleleri 30-300 mA var mıydı ve yangın anında çalışıyor muydu?
- 9- Topraklama tesisatının test ve ölçümlerinin Kasım 2001 tarihli elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği EK-P'de belirtildiği gibi yılda bir kez yapılmış mıdır? Bunun raporu var mıdır?
- 10- Ülkemizde halen hizmet vermekte olan kamu ve özel hastanelerin hangilerinde yangın yönetmeliğine uyulmaktadır? Hangilerinde yangın algılama sistemi vardır?
- 11- Bu tür kompleks ve teknolojik binalarda, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile işletme güvenliği kapsamında ilgili mühendislerin tam gün süreli istihdamları mecburidir. Hastanede tam gün süreli işletme sorumlusu elektrik mühendisi istihdam edilmiş miydi?