

7/6342
6.6.72

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/ **3563**
KONU: 7/6342 Esas No'lu yazılı soru önergesi

14/4./2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: :a) Başbakanlığın 02/05/2008 tarihli ve 1933 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 28/01/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6342/10868/22907 sayılı yazısı

Denizli Milletvekili Sayın Dr. Hasan ERÇELEBİ'nin 7/6342 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Ankara Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

ÇOK ACELE
GÜNLÜDÜR

SAYI : B054VLK4060700 - 13-5947

02.02.2009

KONU : 7/6342 Esas Nolu Yazılı
Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 03.02.2009 tarih ve 3195 sayılı yazınız

Denizli Milletvekili Hasan ERÇELEBİ'nin 7/6342 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması
ilgi emirle istenilmektedir.

Bahse konu önergede yitmiş gecesini kaybetmiş gençlerle ilgili üç adet sorunun
cevaplandırılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 26.03.2009 gün ve 634
sayılı yazının incelenmesinden;

1-Çankaya Birlik Mahallesi 409.Sokak 13 numaralı Apartmanın 4 numaralı dairesinde
01.01.2009 günü saat 05:09'da Polis 155 biriminden Alo 187 Acil Doğalgaz ihbar hattına zehirlenme
olduğu yönünde ihbar verildiği, Telsiz Merkezi'nde Tunus Acil Arıza Birimi'ni saat 05:10'da
görevlendirdiği, ekibin hemen olay yerine hareket ettiği ve binaya giderken sokakta polis ve
ambulansla karşılaştığı, polis ekibini durdurup ihbar üzerine geldiğinin belirtildiği, Polislerinde evde
rahatsızlananların ambulansla olduğunu, dairenin gazını kapatamadıklarını söylediği, ekibin de
binanın içinde gaz taraması yaptığı, gaz kaçağına rastlanılmadığı, ihbar konusu yapılan 4 no'lu
dairenin gazını sayaçtan kapatıldıktan sonra ekibin 05:30'da adresten ayrıldığı,


2- Acil 187 birimine, Alo Polis 155 biriminden binaya değil 4 numaralı daire ile ilgili ihbar yapıldığı,
ekiplerin binanın girişinden itibaren gaz kaçağı taraması yaptığı ve herhangi bir kaçak tespit etmediği,
binanın ortak alanlarında gaz sıkıntısının tespit edilmesi halinde binanın gazının kesileceği, diğer
dairelere haber verileceği, ancak ortak kullanan alanlarında kaçak tespit edilmediği için böyle bir
uygulamanın yapılmadığı,

Bu olayda her hangi bir ihmalin söz konusunu olmadığı, ekiplerin öngörülen sürede ihbarın
yapıldığı adrese intikal edip gerekli tedbirleri alarak olay yerinden ayrıldığı,

3- Mevzuata göre, konutlarda dedektör kullanma zorunluluğunun bulunmadığı, ancak bu
cihazlardan kullanmak isteyen abonelere piyasadan TSE ve CE belgeli dedektör almalarının tavsiye
edildiği,

anlaşılmıştır,

Bilgilerinize arz ederim.


Kemal ÖNAL
Ankara Valisi