



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-42/
Konu : Yazılı Soru Önergesi


27.1.7/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14074 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN' ın 7/8442 esas nolu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veyisel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT ÖZKAN' IN
7/8442 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

“PROEN Firması Giresun Keşap Deresinde HES Projesi kapsamında santral kurmak için İl Müdürlüğüne başvurmuştur...”

SORU 1. *Keşap Deresinde Hidroelektrik Santrali kurulması neticesinde içme ve kullanma suyu için yeteri kadar su bırakılacak mıdır?*

CEVAP 1. “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu” ve bu kanuna istinaden çıkarılan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere; Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda; içme ve kullanma suyu, mansap su hakları ve doğal hayat için gerekli su miktarı korunmaktadır.

SORU 2. *ÇED Raporu hazırlanırken çevrenin içme ve kullanma su ihtiyacı göz önüne alınmış mıdır?*

CEVAP 2. Alınmıştır.

SORU 3. *Aynı dere üzerinde bulunan, daha önce hizmet veren, sel felaketi nedeniyle tadilata alınan ve Belediyenin tekrar hizmete geçirmeye çalıştığı Hidroelektrik Santrali için yeteri kadar su bırakılacak mı?*

CEVAP 3. Yapılan incelemede; Keşap Belediyesine ait olan santral ve regülatörün Vanazit HES’ in kuyruk suyundan (kuyruk suyu kotu: 32,25 m) sonra olduğu, dolayısıyla her hangi bir etkileşim veya olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır.

