

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/13691

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 633

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7/13691)

005444

29 Nisan 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 08.04.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-45333 sayılı yazısı.

Samsun Milletvekili Sayın Suat BİNİCİ'nin, tarafıma tevcih ettiği 7/13691 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerinden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN SUAT BİNİCİ'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/13691)

Sorular 1-6:

Yapımı 1970'li yıllarda gerçekleştirilen, Bafra merkezli Alaçam-1 hattı Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçe ve köylerinin yararlandığı elektrik hattıdır. İlçe merkezlerinin ve onlarca köyün elektrik temininde önemli bir işleve sahip olan Alaçam-1 hattı; aynı zamanda çok geniş ve önemli bir tarım havzasının elektrik enerjisini karşılamaktadır. Çünkü hattın elektrik dağıtımından yararlanan köylerimizin büyük bir bölümü sulama suyunu elektrikli pompa sistemi ile kullanmaktadır.

Bu durum yaz aylarında aşırı yüklenmeye bağlı olarak elektrik tüketimi artmakta ve söz konusu hattın yoğunlu karşılayamamasına neden olmaktadır. Kış aylarında da yine mevsim koşullarına bağlı olarak iletken kopmaları ya da direk yıkılmaları ve sonuçta elektrik kesilmeleri sıkça yaşanmaktadır. Bu durum çevrede yaşayan hemşerilerimizin mağduriyetine ve arızaların giderilmesine yönelik masraflar da devletimize büyük külfetlere neden olmaktadır. Bu bağlamda;

-40 yıllık geçmişe sahip olan Alaçam-1 hattının bakım çalışmalarına ilişkin güncel değerlendirmesi nedir?

-Hattın onarım ve yenileme çalışmalarını kapsayan plan ve program ne durumdadır?

-Hattın yaz aylarındaki yoğunluğu karşılayamamasından dolayı, sorunun kaynağına yönelik tespit ve çözümüne ilişkin ne tür çalışmalar yapılmıştır?

-Alaçam-1 hattının bağlı olduğu trafo merkezi hattın talebini karşılayacak güçte midir? Değilse buna karşılık ne gibi tedbirler alınmaktadır?

-Alaçam-I hattının bakım-onarım maliyetleri ile hattın yenilenmesine ilişkin maliyetleri karşılaştıracak fizibilite çalışması var mıdır?

-Söz konusu hattın elektrik sağladığı hemşerilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik planlama ya da çalışmaların durumu nedir?

Cevaplar 1-6:

Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Alaçam I enerji iletim hattı 154/31,5 kV Bafra TM'de 50 MVA'lık güç trafosundan enerjisini almakta ve 2009 yılında en çok %82 oranında yüklenmiştir. Bakanlığımıza bağlı olmayan özelleştirme kapsamında bulunan TEDAŞ Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise, Alaçam I enerji nakil hattı Bafra TM'den çıkan beton direkli 3/0 ENH 'dır. Söz konusu hattın trafo merkezinden itibaren Bafra şehir merkezi içinde kalan kısmı iptal edilerek yeni yapılan Bafra TM'den kablo ile çıkış yapılarak enerjilendirilmiş ve dolayısıyla hattın bir bölümü yenilenmiştir.

Alaçam I ENH 'nın fider açma sayıları incelendiğinde meydana gelen arızaların büyük bir kısmının geçici arızalardan kaynaklandığı, kalıcı arıza sayısının teknik kriterlerin altında olduğu, tüm bu durum dikkate alındığında meydana gelen arızaların daha çok branşman köy grup hatlarından kaynaklandığı gözlenmektedir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, hattın üzerinde branşman alan köy grup hatlarında bakım ve yenileme çalışmaları planlanmış, ödenekler çerçevesinde bu bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü mevzuat kapsamında abonelerine kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı enerji verme konusunda gerekli tedbirleri almakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.